


# REV.

<b>00</b>	Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby	05.2020	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div></div> <b>CODE, s.r.o. PARDUBICE</b> Computer Design Pardubice, Na Vrtálně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel části <b>Ing. Tomáš Měkota</b> Rohovládova Bělá 1, 533 43 Rohovládova Bělá IČO: 728 21 957, tel .605 760 554		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/005/500
Ing. Tomáš Měkota	Ing. Tomáš Měkota		Ing. Tomáš Měkota	POČET FORMÁTŮ	12 A 4
				DATUM	05.2020
INVESTOR	Městská sportovní Turnov, s.r.o., V.Maška 2300, 511 01 Turnov			MĚŘÍTKO	-
<b>Turnov - areál Maškova zahrada</b> <b>Přístavba a vestavba zimního stadionu</b> <b>SO 02 - Přístavba zimního stadionu</b> 4.300 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY				Jméno souboru TUM-02-VZ-PP-TZ	
				Stupeň dokumentace <b>JP</b>	
				Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
<b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>					<b>D1.02 4.301</b>

## SEZNAM PŘÍLOH

4.301. Technická zpráva	12 A4
4.302. Půdorys 1.NP, řez A-A	12 A4
4.303. Výkaz výměr	8 A4
Rozpočet (paré 0-2)	8 A4

---

## **Obsah technické zprávy:**

- 1/ Základní identifikační údaje akce
- 2/ Náplň projektu
- 3/ Výchozí podklady k vypracování projektu
- 4/ Popis zařízení a ovládání
- 5/ Měření a regulace
- 6/ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana proti hluku
- 7/ Zabezpečení požadavku požární ochrany
- 8/ Energetická bilance
- 9/ Požadavky na ostatní profese
- 10/ Izolace a nátěry

## 1/ Základní identifikační údaje akce

Název akce: Turnov – areál Maškova zahrada  
Přístavba a vestavba zimního stadionu  
Objekt: SO 01 – Vestavba zimního stadionu  
Místo stavby: Turnov, areál Maškova zahrada  
Investor: Městská sportovní Turnov, s.r.o., V. Maška 2300, 511 01 Turnov  
Druh dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby  
Generální projektant: Code spol. s r.o. Pardubice  
HIP: Ing. Viktor Meduna  
Zakázkové číslo: 2020/005/500

## 2/ Náplň projektu

Jedná se o dostavbu a přístavbu k budově zimního stadionu Ludvíka Koška v sportovním a rekreačním areálu v Turnově. Areál tvoří venkovní koupaliště s obslužným objektem, krytý zimní stadion, hřiště pro plážový volejbal, univerzální hřiště, skatepark a parkoviště. Výstavba bude probíhat po etapách, tato složka řeší objekt SO 02 – Přístavba zimního stadionu.

Krytý zimní stadion je halová stavba s vestavěnou tribunou a přístavěným objektem sociálních zařízení, občerstvení a technologických prostor. Nosná konstrukce haly je tvořena železobetonovými sloupy a lepenými dřevěnými velkorozponovými vazníky, obvodový plášť je zděný, zastropení zázemí stadionu je řešeno železobetonovou deskou. V hale se nachází ledová plocha s 1-strannou tribunou s kapacitou cca 400 míst, v zázemí šatny, umývárny a WC pro sportovce, trenéry a rozhodčí, WC pro veřejnost, sociální zařízení personálu, občerstvení se zázemím, strojovna technologie chlazení, kotelna, sklady, strojovna VZT a komunikační prostory. Přístavba bude umístěna k severovýchodní fasádě, bude 1-podlažní a bude využita jako technické zázemí zimního stadionu, šatny a umývárny pro sportovce a administrativní prostory pro vedení společnosti.

V jednotlivých prostorách je upřednostněno přirozené větrání, pouze tam, kde je nelze v dostatečné míře zajistit a kde nelze zajistit požadované mikroklimatické podmínky, je navrženo větrání nucené. Jedná se o větrání sociálních zařízení pro sportovce, sestávající z nuceného přívodu a nuceného odvodu vzduchu, větrání zasedací místnosti uvnitř dispozice, sestávající z nuceného přívodu a nuceného odvodu vzduchu a lokální podtlakové odsávání WC administrativní části.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se všemi platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami.

Projekt byl rozdělen na nová zařízení č. 13-15 (číslování navazuje na již instalovaná zařízení, aby nedošlo v ovládacích systémech k duplikování původního značení):

Zařízení č. 13 – Sociální zařízení sportovců – přívod a odvod vzduchu (nové)

Zařízení č. 14 – Zasedací místnost – přívod a odvod vzduchu (nové)

Zařízení č. 15 – WC administrativní části – odvod vzduchu (nové)

Jednotlivé součásti vzduchotechnických zařízení jsou označovány dvojčíslem, první číslo označuje zařízení, ke kterému součást patří, druhé za tečkou pozici dle výpisu materiálu.

### 3/ Výchozí podklady

- místo: Turnov
- nadmořská výška: 251.00 m n.m.
- tlak vzduchu: 98.3 kPa
- zimní výpočtová teplota venkovního vzduchu:  $-18^{\circ}\text{C}$
- letní výpočtová teplota venkovního vzduchu:  $32^{\circ}\text{C}$
- měrná vlhkost vzduchu v zimní období:  $1 \text{ g.kg}^{-1}$
- měrná vlhkost vzduchu v letním období:  $58 \text{ kJ.kg}^{-1}$
- elektrická síť 3+PEN stř. 50 Hz, 400 V
- topná voda  $50/40^{\circ}\text{C}$
- stavební výkresy v elektronické podobě
- původní dokumentace pro provedení stavby, vypracovaná fy Code s.r.o. Pardubice v lednu 2014
- zadání investora
- požárně bezpečnostní řešení objektu
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb.Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0872 Ochrana proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
- ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení – navrhování větracích a klimatizačních zařízení – obecná ustanovení
- Nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Nařízení vlády č. 361/2007 o ochraně zdraví zaměstnanců při práci v platném znění
- Chyský, Hemzal a kol.: Větrání a klimatizace, Praha 1993
- platné normy výrobců vzduchotechnických zařízení

### 4/ Popis zařízení a ovládání

#### 4.1 Zařízení č. 13 – Sociální zařízení sportovců – přívod a odvod vzduchu (nové)

Zařízení č. 13 slouží k větrání šaten, sprchovišť a WC sportovců v přístavbě, tzn. k odvodu vlhkosti a pachů. Větrání je navrženo v šatnách přetlakové vůči sprchovištím a WC, ve sprchovištích a WC podtlakové vůči šatnám i vůči ostatním prostorům objektu, sestává z nuceného přívodu a nuceného odvodu vzduchu a je dimenzováno tak, aby v jednotlivých prostorách byly zajištěny následující parametry vzduchu a výměny:

- výměna vzduchu v šatnách .....  $6 \text{ h}^{-1}$
- množství vzduchu na sprchoviště .....  $150\text{--}200 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$
- celkové množství přiváděného vzduchu .....  $3050 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$
- celkové množství odváděného vzduchu .....  $3150 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$

K větrání bude sloužit kompaktní vzduchotechnická jednotka, zavěšená pod stropem v dílně, vybavená protiproudým rekuperačním výměníkem (účinnost 93%). Tato bude pracovat s venkovním vzduchem. Venkovní vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii na severozápadní fasádě a po úpravě bude vháněn do větraného prostoru. Distribuce je řešena výústkami na potrubí. Odvod vzduchu je řešen rovněž mřížkami na potrubí. Rozvody ve větraných prostorách budou provedeny z přiznaného SPIRO potrubí a čtyřhranného potrubí sk. I. Znehodnocený vzduch bude vyfukován přes žaluzii ve fasádě. Přefukování vzduchu mezi místnostmi bude umožněno přes stěnové mřížky nade dveřmi. Funkční schéma jednotky je obsaženo v příloze této technické zprávy.

Zařízení je vybaveno autonomním systémem měření a regulace, který zajistí řízení teploty, časový režim a ochranu zařízení proti jeho poškození. Ovládání je řešeno z ovladače v dílně. Řídicí systém umožňuje případné připojení k centrálnímu řídicímu systému budovy (BMS) přes ModBus TCP a ovládání z tohoto systému. V případě požadavku na jiný komunikační protokol lze tímto regulaci na žádost za příplatek dovybavit.

#### 4.2 Zařízení č. 14 – Zasedací místnost – přívod a odvod vzduchu (nové)

Zařízení č. 14 slouží k větrání zasedací místnosti v 1.NP, tzn. k odvodu tepla, vlhkosti a pachů a přívodu venkovního upraveného vzduchu. Větrání je navrženo rovnotlaké, sestává z nuceného přívodu a nuceného odvodu vzduchu a je dimenzováno tak, aby byla zajištěna minimální dávka na osobu  $25 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ , celková množství jsou následující:

- celkové množství přiváděného vzduchu .....  $250 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$
- celkové množství odváděného vzduchu .....  $250 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$

K větrání bude sloužit kompaktní vzduchotechnická jednotka, zavěšená nad podhledem WC, vybavená protiproudým rekuperačním výměníkem (účinnost 95%). Tato bude pracovat pouze s venkovním vzduchem. Venkovní vzduch bude nasáván přes žaluzii na severovýchodní fasádě a po úpravě bude vháněn do větraného prostoru. Distribuce je řešena speciálními výústkami, využívajícími k dalekému dosahu proudu vzduchu tzv. koanda efekt, umístěnými ve stěně pod stropem. Odvod vzduchu je řešen přes perforovanou plastovou desku v podhledu. Znehodnocený vzduch bude vyfukován nad střechu objektu. Funkční schéma jednotky je obsaženo v příloze této technické zprávy.

Zařízení je vybaveno systémem automatické regulace, který zajistí řízení teploty, časový režim a ochranu zařízení proti jeho poškození. Ovládání je řešeno z ovladače v místnosti. Řídicí systém umožňuje případné připojení k centrálnímu řídicímu systému budovy (BMS) přes ModBus TCP a ovládání z tohoto systému. V případě požadavku na jiný komunikační protokol lze tímto regulaci na žádost za příplatek dovybavit.

#### 4.3 Zařízení č. 15 – WC administrativní části – odvod vzduchu (nové)

Zařízení č. 15 slouží k větrání WC v kancelářské části, tzn. k odvodu vlhkosti a pachů. Větrání je navrženo podtlakové a sestává z nuceného odvodu a samočinného přívodu vzduchu. Dimenzováno je dle zařizovacích předmětů (WC mísa  $50 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ , pisoár  $25 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ , výtok teplé vody  $30 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ ).

K odvodu vzduchu jsou navrženy lokální potrubní ventilátory, napojené na sací potrubí, ukončená v jednotlivých místnostech talířovými ventily v podhledu, a výtlačná, vyvedená nad střechu, ukončená protidešťovou hlavicí. Přisávání vzduchu je řešeno dveřními mřížkami z přilehlých prostor, ventilátory jsou vybaveny zpětnými samočinnými klapkami.

Ovládání ventilátorů je vázáno na světlo, budou vybaveny nastavitelnými doběhy.

### 5/ Měření a regulace

Měření a regulace zajistí ovládání a napájení zařízení č. 13 a 14, níže je uveden popis fungování jednotlivých zařízení. Dodávku kompletní regulace zajišťuje profese vzduchotechnika, natažení kabelů profese elektro, zapojení kabelů profese elektro ve spolupráci s profesí vzduchotechnika.

## 5.1 Zařízení č. 13 – Sociální zařízení sportovců – jednotka v dílně (poz. 13.01)

- ovládání ze vzdáleného ovladače z dílny, jednotka je vybavena autonomní regulací, ventilátory vybaveny EC motory
- řízení teploty přiváděného vzduchu směřováním topné a vratné vody na konstantní teplotu (čidlo v přívodním potrubí, teplota 22°C)
- protimrazová ochrana vodního ohřívače: při poklesu teploty vzduchu za ohřívačem, příp. vratné vody na výstupu z ohřívače pod +10°C otevřít naplno směšovací ventil, pustit oběhové čerpadlo, uzavřít klapky čerstvého vzduchu K1 a K2 a signalizovat uvedení protimrazové ochrany do chodu na centr. počítači
- ochrana deskového rekuperačního výměníku proti namrzání: při poklesu odváděného vzduchu pod cca 5°C spojitě začít otevírat klapku K3 obtoku rekuperátoru
- sledování stavu filtrů a signalizace jejich zanesení
- vyslání signálu při požadavku na topení do regulace vytápění pro dodávku topné vody
- časový režim
- v případě úplného odstavení jednotky uzavření klapek K1 a K2 (venkovní a odpadní vzduch)
- regulaci jednotky lze napojit na centrální řídicí systém BMS, pro komunikaci s ním je nutné ji vybavit vhodným protokolem

## 5.2 Zařízení č. 14 – Zasedací místnost – přívod a odvod vzduchu – jednotka na WC (poz. 14.01)

- ovládání ze vzdáleného ovladače ze zasedací místnosti, jednotka je vybavena autonomní regulací, ventilátory vybaveny EC motory
- řízení teploty přiváděného vzduchu spínáním topných těles elektrického ohřívače na teplotu v prostoru (prostorové čidlo ve vzdáleném ovladači, teplota 22°C)
- ochrana elektrického ohřívače proti přehřátí: zajistit podmínění chodu ohřívače chodem přívodního ventilátoru tlakovým čidlem, zajistit doběh ventilátoru po vypnutí ohřívače pod dobu 1-5 minut
- ochrana deskového rekuperačního výměníku proti namrzání: při poklesu odváděného vzduchu pod cca 5°C spojitě začít otevírat klapku K3 obtoku rekuperátoru
- sledování stavu filtrů a signalizace jejich zanesení
- časový režim
- v případě úplného odstavení jednotky uzavření klapek K1 a K2 (venkovní a odpadní vzduch)
- regulaci jednotky lze napojit na centrální řídicí systém BMS, pro komunikaci s ním je nutné ji vybavit vhodným protokolem

## 6/ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana proti hluku

Vzduchotechnické zařízení v objektu je navrženo v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy a nařízeními, především s Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví zaměstnanců při práci. Rychlost proudění vzduchu v zóně pobytu osob v nuceně větraných prostorách nepřekročí 0.2 m.s<sup>-1</sup>.

Vzduchotechnické zařízení je konstruováno tak, že při svém provozu nemůže žádným způsobem ohrozit zdraví obsluhy. Při chodu musí zůstat všechny rotující části zakrytovány a tak zamezeno styku s nimi.

Jednotlivé ventilátory a rozvody vzduchu jsou navrženy tak, aby provozem vzduchotechnického zařízení nebyly překročeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve vnitřním ani venkovním prostředí v souladu s Nařízením vlády č. 217/2016, příp. jsou mezi ventilátor a exponovaný prostor navrženy z důvodu snížení hladiny hluku pod nejvyšší přípustnou mez tlumiče hluku.

Aby nedocházelo k přenosu vibrací, budou všechny rotující části pružně napojeny na potrubí a usazeny na tlumiče chvění, příp. gumovou podložku, všechna potrubní vedení budou zavěšena nebo uložena pružně, tzn. na prvcích, vybavených gumou nebo silentblokem.

## **7/ Zabezpečení požadavků požární ochrany**

Celé zařízení je navrženo v souladu s požárně bezpečnostním řešením objektu a s ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0872. Nová zařízení se nacházejí v 1 požárním úseku, potrubí jsou navržena z nehořlavých materiálů. Otvory pro sání a výfuk vzduchu jsou navrženy v souladu s příslušnými články ČSN 73 0862. Provozní vzduchotechnika (jednotky 13.01 a 14.01) bude v případě požáru vypínána automaticky signálem z EPS.

## **8/ Energetická bilance**

Jedná se o potřebu energií pro nové vzduchotechnické zařízení. Tyto jsou uvedeny v Tabulce výkonů a ovládání, která je přílohou této zprávy, celkový instalovaný příkon el.energie činí 5.47 kW a tepelné energie 10 kW.

## **9/ Požadavky na ostatní profese**

Aby byla zajištěna funkce vzduchotechnického zařízení dle výše uvedeného popisu, je nutná součinnost s dalšími profesemi. Níže jsou uvedeny požadavky, které byly v průběhu projekčních prací předány zpracovatelům těchto dílčích částí dokumentace.

### **9.1 Práce stavební**

- provedení prostupů ve stěnách a střeše, jejich zaplnění a utěsnění po montáži, a to o 100 mm větších, než jsou rozměry potrubí ve výkresové dokumentaci
- napojení systému hydroizolace střechy na prostupující vzduchotechnická potrubí
- zarytí vodorovných rozvodů podhledy v administrativní části s umožněním přístupu k zařízením za účelem jejich servisu
- zřízení montážních otvorů a cest pro nastěhování jednotek a servis a obsluhu zařízení

### **9.2 Práce elektrotechnické**

- připojení ventilátorů a jednotek na el. síť včetně jejich ovládání dle bodu 4 této technické zprávy
- uzemnění všech součástí vzduchotechnického zařízení
- odepínání provozních vzduchotechnik v případě požáru (zajišťuje EPS)



### **9.3 Práce topenářské**

- připojení ohřívače na rozvod ÚT včetně montáže směšovacího uzlu, uzel bude dodán volně ložený s VZT jednotkou

### **9.4 Práce instalatérské**

- odvod kondenzátu od VZT jednotek do kanalizace přes kuličkový sifon (kuličkový sifon dodávka VZT)

### **9.5 Měření a regulace**

- podrobně popsáno v bodech 4 a 5 této technické zprávy

## **10/ Izolace a nátěry vzduchotechnického zařízení**


Na sacím potrubí venkovního vzduchu a výtlačném znehodnoceného u zařízení č. 13 a 14 jsou navrženy tepelné izolace z důvodu omezení tepelných ztrát a omezení kondenzace vodních par na potrubí, a to deskami ze syntetického kaučuku tl. 25 mm, opatřenými hliníkovou fólií.

Nátěry nejsou navrženy.


Rohovládova Bělá 05/2020

Ing. Tomáš Měkota

13.01



14.01



## Tabulka výkonů a ovládání

Akce: Turnov - areál Maškova zahrada  
Přístavba a vestavba zimního stadionu  
Stavební objekt: D.1.02 SO 02 - Přístavba zimního stadionu  
Profese: 4.300 Zařízení vzduchotechniky

Pozice	Místnost	Typ zařízení	Vzduch. výkon (m3/h)	Výměna (1/h)	Topný výkon (kW)	Chlad. výkon (kW)	Příkon (kW)	Proud (A)	Napětí	Způsob ovládání	Poznámka
13.01	m.č. 1.79	kompaktní podstrovní rekuperační vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu	3050		10		2,50	3,8	400 V/50 Hz	ovládání z ovladače, umístěného v m.č. 1.79, profese elektro zajistí silový přívod do jednotky, jištění 16 A, char. C, propojení jednotky s ovladačem kabelem SYKFY 2x2x0.5 a stejným kabelem s regulací kotle pro ovládání oběhového čerpadla, všechny prvky dodávka VZT	přívod vzduchu šatny, WC a umývárny m.č. 1.70-1.78 1.NP, ventilátor vybaven EC motorem
			3150				2,50	3,8	400 V/50 Hz		odvod vzduchu šatny, WC a umývárny m.č. 1.70-1.78 1.NP, ventilátor vybaven EC motorem
14.01	m.č. 1.66.1	kompaktní podstrovní rekuperační vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu	260		0,5		0,12	1	230 V/50 Hz	ovládání z ovladače v m.č. 1.68, profese elektro zajistí silový přívod do jednotky CYKY 5Jx1.5, jištění 1x10 A, char. C a 1x10A char. B s vypínací cívkou pro el.ohřívač (jednotka bude vybavena vestavěným el.dohříváčem a digitálním řídicím modulem), a propojení mezi ovladačem a jednotkou	přívod vzduchu zasedací místnost m.č. 1.68 1.NP, ventilátor vybaven EC motorem
			260				0,12	1	230 V/50 Hz		odvod vzduchu zasedací místnost m.č. 1.68 1.NP, ventilátor vybaven EC motorem
15.01	m.č. 1.67.1	potrubní radiální ventilátor s EC motorem	80				0,065	0,5	230 V/50 Hz	spouštění se světlem z WC, profese elektro dodá, osadí a zapojí nastavitelný doběh, ventilátor vybaven EC motorem a potenciometrem pro nastavení napětí	odvod vzduchu WC ženy m.č. 1.67.2 1.NP
15.02	m.č. 1.67.1	potrubní radiální ventilátor s EC motorem	80				0,065	0,5	230 V/50 Hz	spouštění se světlem z WC, profese elektro dodá, osadí a zapojí nastavitelný doběh, ventilátor vybaven EC motorem a potenciometrem pro nastavení napětí	odvod vzduchu WC muži m.č. 1.66.2 1.NP

TK ... termokontakty - u motoru ventilátoru, který je jimi dle popisu v poznámce vybaven, nutno zapojit z důvodu dodržení záručních podmínek výrobce

PTC termistor ... u motoru ventilátoru, který je jimi dle popisu v poznámce vybaven, nutno zapojit z důvodu dodržení záručních podmínek výrobce

FM ... frekvenční měnič

Veškeré vzduchotechnické zařízení uzemnit.

Profese elektro, příp. měření a regulace, provede zapojení všech výše uvedených zařízení vč. zapojení vodičů na jejich svorkovnice.

Vypínání provozní vzduchotechniky (jednotek 13.01 a 14.01) v případě požáru od EPS.