




- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ A STAVBA MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA DLE PODMÍNEK JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH SÍTÍ
- VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ
- VŠECHNY SPOJE V ZEMI OPATŘIT ANTIKOROZNÍ OCHRANOU NAPŘ. ZALITÍM ASF. HMOTOU K1
- VŠECHNY PŘECHODY MEZI MATERIÁLY (BETON/HLÍNA/VZDUCH) OPATŘIT ANTIKOROZNÍ OCHRANOU ZALITÍM ASF. HMOTOU K1 MIN. DÉLKA OCHRANY JE 30cm NA KAŽDOU STRANU
- PŘI MONTÁŽI DODRŽET DOPORUČENÉ MONTÁŽNÍ POSTUPY DODAVATELE ZAŘÍZENÍ
- NA OBVODOVÝ ZEMNÍČ BUDOU NAPOJENY ZEMNÍ PÁSKY PRO UZEMNĚNÍ DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ, NAPŘ. VO, JÍMACÍCH STOŽÁRŮ, VENKOVNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A POD. VŠECHNY TRASY V ZEMI BUDOU Z PÁSKU FeZn 30/4 (70 mikronů=500g/m2)
- SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN EN 62305
- PROVEDENÍ JÍMACÍ SOUSTAVY MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33–2000–5–54, ČSN EN 62305 – 3, 4

00	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE	03. 2017	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		BFB studio s.r.o.; Ing. arch. M. Mlejnek, Ing. arch. A. Buchta		Komunardů 3, Praha 7, tel. 604 179 973	
Zpracovatel části		 Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz		Generální projektant  CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2017/003/600
ing. Jaroslav Lněnička	Pavel Novák			POČET FORM.	2 A4
				DATUM	03. 2017
OBJEDNATEL	Městská sportovní Turnov s.r.o., J. Palacha 804, Turnov			MĚŘÍTKO	1 : 100
SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL Maškova zahrada Turnov ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU SO 02 (ROZŠÍŘENÍ VSTUPNÍHO OBJEKTU KOUPALIŠTĚ)				JMÉNO SOUBORU	
				STUPEŇ PROJ.	JP
4.700 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				ČÍS.KOPIE	ČÁST
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ					
				D1.02	4.704