

00	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE	03.2017	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		BFB studio s.r.o.; Ing. arch. M. Mlejnek, Ing. arch. A. Buchta		Komunardů 3, Praha 7, tel. 604 179 973	
Zpracovatel části Ing. Tomáš Měkota Rohovládova Bělá 1					

Pozice	Popis	Množství v m.j.	Dodávka		Montáž	
			jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena

Rekapitulace nákladů

Dodávka	0 Kč
Montáž	0 Kč
Lešení pro montáž VZT	0 Kč
Doprava	0 Kč
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění	0 Kč

Celkem	0 Kč
DPH (21%)	0 Kč

Celkem	0 Kč
--------	------

Ing. Tomáš Měkota

Pozice	Popis	Množství v m.j.		Dodávka		Montáž	
				jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
	Zařízení č. 9 - Nové občerstvení a jeho zázemí - odvod vzduchu						
9.01	Potrubní radiální hlukově izolovaný ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu sendvičového provedení, opatřenou zevnitř hlukově pohltivým materiálem s vanou, hrdlem a nádobou pro zachyt tukového kondenzátu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +120°C, motor asynchronní, kuličková bezúdržbová ložiska, krytí IP 55, připojení DN 315, V = 1300 m3/h, 280 Pa, 0.305 kW, 1.45 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 315, samočinné klapky do potrubí DN 315 a regulátoru otáček	1	ks		0 Kč		0 Kč
9.02	Potrubní diagonální ventilátor, skříň z ocelového galvanizovaného plechu, opatřeného epoxidovým lakem, oběžné kolo z hliníku, pracovní teplota do +60°C, střídavý motor s trojím vinutím, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP 44, DN 250, V = 1050 m3/h, 140 Pa, 0.196 kW, 0.79 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 250, samočinné klapky do potrubí DN 250 a plynulého regulátoru otáček	1	ks		0 Kč		0 Kč
9.03	Potrubní diagonální ventilátor, skříň z plastu, oběžné kolo z plastu, pracovní teplota do +60°C, střídavý motor s trojím vinutím, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP 44, DN 200, V = 600 m3/h, 170 Pa, 0.103 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 200, samočinné klapky do potrubí DN 200	1	ks		0 Kč		0 Kč
9.04	Tlumič hluku kruhový, DN 200, délka 900, vložný útlum 25 dB na frekvenci 500 Hz	2	ks		0 Kč		0 Kč
9.05	Tlumič hluku kruhový, DN 250, délka 900, vložný útlum 22 dB na frekvenci 500 Hz	2	ks		0 Kč		0 Kč
9.06	Tlumič hluku kruhový, DN 315, délka 900, vložný útlum 17 dB na frekvenci 500 Hz	3	ks		0 Kč		0 Kč
9.07	Protidešťová žaluzie 800x500 ocel.pozink.plech, vč.ochr.síta	1	ks		0 Kč		0 Kč
9.08	Odsavač par nástěnný 2400x900x450 vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kohoutu a připojovacích hrdel, rozměry před objednáním ověřit na stavbě podle rozmístění a rozměrů skutečně dodaného gastrovybavení	1	ks		0 Kč		0 Kč
9.09	Odsavač par nástěnný 2600x900x450 vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kohoutu a připojovacích hrdel, rozměry před objednáním ověřit na stavbě podle rozmístění a rozměrů skutečně dodaného gastrovybavení	1	ks		0 Kč		0 Kč
9.10	Vyústka komfortní pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací 400x200 mm, materiál elox.hliník vč.upevňovacího rámečku	3	ks		0 Kč		0 Kč
9.11	Krycí mřížka DN 200 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm	1	ks		0 Kč		0 Kč
	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarevek	6	m2		0 Kč		0 Kč

Pozice	Popis	Množství v m.j.		Dodávka		Montáž	
				jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
	Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	11	bm		0 Kč		0 Kč
	Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	12	bm		0 Kč		0 Kč
	Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	10	bm		0 Kč		0 Kč
	Materiál spojovací, těsnící a montážní	62	kg		0 Kč		0 Kč
	Dodávka a montáž VZT celkem				0 Kč		0 Kč