

### POZNÁMKA:

1. OCELOVÉ SLOUPY, PRŮVLAKY A NOVÝ STROP (OCELOVÉ NOSNÍKY I TRAPÉZOVÝ PLECH) – VIZ F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST, BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM OBKLADEM (NAPŘ. ORDEXAL – STROP, PROMATECT FS –SLOUPY), NA ODOLNOST 45minut


### LEGENDA:

- — — — — HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- (H) HSH 19/20 NÁSTĚNNÝ HYDRANT
- △ PG6LE RUČNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ
- EI120 POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE
- R30 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
- EI30-C POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍ UZÁVĚRU
- (15) → SMĚR ÚNIKU (A POČET OSOB)

### TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	MÍSTNOST	m <sup>2</sup>	Č.	MÍSTNOST	m <sup>2</sup>
2.01	CHODBA	44,3	2.16	WC ŽENY	1,7
2.02	SCHODIŠTĚ	23,7	2.17	PŘEDSIŇ WC	3,9
2.03	VÝTAH.ŠACHTA	3,0	2.18	WC MUŽI	1,5
2.04	CHODBA	18,0	2.19	WC MUŽI	1,5
2.05	KANCELÁŘ–HMOTNÁ NOUZE	21,8	2.20	SPRCHA	3,8
2.06	KANCELÁŘ–HMOTNÁ NOUZE	12,1	2.21a	RACK	2,9
2.07	KANCELÁŘ–HMOTNÁ NOUZE	17,0	2.21b	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,7
2.08	KANCELÁŘ–HMOTNÁ NOUZE	16,2	2.22	KUCHYŇKA	7,7
2.09	KANCELÁŘ–SPOD	27,7	2.23	SEKRETARIÁT	15,0
2.10	KANCELÁŘ–SPOD	34,0	2.24	KANCELÁŘ–PNP	33,2
2.11	KANCELÁŘ–SPOD	20,8	2.25	KANCELÁŘ–VEDOUcí ODBORU	31,8
2.12	KANCELÁŘ–OSSZ, KPSS	11,9	2.26	KANCELÁŘ–PNP	27,9
2.13	SKLAD	14,3	2.27	KANCELÁŘ–ZP	35,6
2.14	PŘEDSIŇ WC	4,3	2.28	CHODBA	17,9
2.15	WC ŽENY	1,7			

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené dokumentací.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>PROFES PROJEKT spol. s r. o.</b> stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz	
Josef Fanta	Josef Fanta	Rudolf Hördler		
			Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov
			Objednatel: Město Turnov	Stupeň: DSR
			Akce: REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	Datum: 03.2010
			Příloha: PŮDORYS 2.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ	Číslo zakázky: 10039
				Měřítko: 1:100
				Výtisk č.
				Příloha č. F.1.3.2.01-4