

Akce: Rekonstrukce objektu čp-466, Skálova ulice, Turnov  
Investor: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

## **Měření a regulace – dodatek 1**

VZT jednotky budou vypínány tlačítkem požárního odvětrání (funkce jako EPS). Profese osazující tlačítka požárního odvětrání zajistí od těchto tlačítek dva beznapěťové rozpínací kontakty, které se přivedou kabelem do rozvaděčů DT2 a DT3.

Opatření uvedená v tomto dodatku budou zapracována do dodatků jednotlivých profesí a uplatněna při realizaci.

Hradec Králové, 28.06.2010  
Vypracoval: Ing. M. Jones

