


PŮDORYS PODKROVÍ



TABULKA MÍSTNOSTÍ

| Č. | MÍSTNOST | m ² |
|------|-------------------|----------------|
| 5.01 | CHODBA | 32,0 |
| 5.02 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 1,9 |
| 5.03 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2,0 |
| 5.04 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 109,3 |
| 5.05 | PŘEDSÍŇ WC | 5,4 |
| 5.06 | WC MUŽI | 1,5 |
| 5.07 | WC MUŽI | 1,5 |
| 5.08 | WC MUŽI | 1,5 |
| 5.09 | MALÁ ZAS.MÍSTNOST | 22,2 |
| 5.10 | PŘEDSÍŇ WC | 5,4 |
| 5.11 | WC MUŽI | 1,5 |
| 5.12 | WC MUŽI | 1,5 |
| 5.13 | WC MUŽI | 1,5 |
| 5.14 | KUCHYŇKA | 5,3 |
| 5.15 | REZERVA | 108,6 |



Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené dokumentací.

POZNÁMKA:

1. TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍHO ODVODU KOUŘE A TEPLA JSOU UMÍSTĚNA V KAŽDÉM PODLAŽÍ

LEGENDA:

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- (H) HSH 19/20 NÁSTĚNNÝ HYDRANT
- △ PG6LE RUČNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ
- EI120 POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE
- R30 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
- EI30-C POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍ UZÁVĚRU
- (15) SMĚR ÚNIKU (A POČET OSOB)

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovědný projektant | Vypracoval | Kontroloval |  PROFES PROJEKT <i>spol. s r. o.</i> stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesprojekt@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz |
| Josef Fanta | Josef Fanta | Rudolf Hördler | |
| | |  | |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Místo: Turnov | Stavební úřad: Turnov | Stupeň | DSR |
| Objednatel: Město Turnov | | Datum | 03.2010 |
| Akce: | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | Číslo zakázky | 10039 |
| Příloha: PŮDORYS PODKROVÍ | | Měřítko 1:100 | Výtisk č. |
| | | Příloha č. F.1.3.2.01-7 | |