

Akce : Rekonstrukce objektu čp- 466 , Skálova ulice, Turnov
Investor : Město Turnov , Antonína Dvořáka 335 , Turnov

Požárně bezpečnostní řešení – dodatek 1

- do výtahové šachty budou na místo teplotních čidel osazena čidla kouřová, příp. optickokouřová
- vypínání VZT bude napojeno na tlačítka požárního odvětrání
- rozvaděč výtahu v 5.NP osadit v provedení EI 30 DP1
- dvoukřídlové dveře na chodbách : druhé křídlo bude opatřeno pákovým uzávěrem umožňujícím rychlé otevření křídla
- požární uzávěry v NP budou v provedení EI 30 (koordinace s výkresovou částí)
- pro případný protipožární zásah je nutno vymezit nástupní plochu – bude využita ploch parkoviště za budovou – ve dvorní části (budou zrušena 2 parkovací místa v blízkosti vstupu)
- záložní zdroj elektrické energie bude umístěn v m.č. 0.05

Opatření uvedená v tomto dodatku budou zapracována do dodatků jednotlivých profesí a uplatněna při realizaci (vypracování realizační dokumentace se nepředpokládá).

Turnov , červen 2010-06-23
Vypracoval : J. Fanta

