



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE DO ZDI  
590 x 1160 x 160 mm (2U-24)

PŘÍVOD : SPODEM  
VÝVODY : VRCHEM  
PROVEDENÍ DVEŘÍ : LEVÉ  
BARVA : SVĚTLÉ ŠEDÁ  
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA  
KRYTÍ : IP40/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE VÝKRESU

Soustava napětí pro vedení dimenzovaná nad 10 mm² 3 PEN 50Hz 230/400V TN-C  
Soustava napětí dimenzovaná pod a včetně 10 mm² 3 NPE 50Hz 230/400V TN-S  
Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí je provedena pomocí ochranného vodiče samočinným odpojením od zdroje pomocí ochranných prvků.

Zodpovědný projektant	Ing. Richard Müller	Vypracoval	Ing. Tomáš Hocke	Kontroloval	Rudolf Hördler	 stavební a projektční firma Veřichova 272 TURNOV tel. 481310831 fax 481310832 e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz
Zodpovědný projektant	Jaromír Bednář	Vypracoval	Renata Bednářová	Kontroloval	Jaromír Bednář	 B E D N Á R elektro projekty 604 665 735 482 720 472 elektro.bednar@atlas.cz
Místo:	Turnov		Stavební úřad: Turnov		Stupeň	DSR
Objednatel:	Město Turnov				Datum	03.2010
Akce:	REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU ELEKTROINSTALACE				Číslo zakázky	10039
Příloha:	ROZVADĚČ R3				Měřítko	Výtisk č.
					Příloha č. F.1.4.2g.01-16	