



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE DO ZDI
590 x 1160 x 160 mm (2U-24)

PŘÍVOD :
VÝVODY :
PROVEDENÍ DVEŘÍ :
BARVA :
ZKRATOVÁ ODOLNOST :
KRYTÍ :

SPODEM
VRCHEM
LEVĚ
SVĚTLE ŠEDÁ
10 kA
IP40/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE VÝKRESU

SOUSTAVA NAPĚTÍ PRO VEDENÍ DIMENZOVANÁ NAD 10 mm² 3 PEN 50Hz 230/400V TN-C
SOUSTAVA NAPĚTÍ DIMENZOVANÁ POD A VČETNĚ 10 mm² 3 NPE 50Hz 230/400V TN-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNEHO VODIČE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT <i>spol. s r. o.</i> stavební a projektční firma Veřejšova 272 TURNOV tel. 461 519 831 fax 481 519 832 e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz	
Ing. Richard Müller	Ing. Tomáš Hocke	Rudolf Hördler		
Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 482 720 472 elektro.bednar@attas.cz	
Jaromír Bednář	Renata Bednářová	Jaromír Bednář		
Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov		Stupeň	DSR
Objednatel: Město Turnov			Datum	03.2010
Akce: REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU ELEKTROINSTALACE			Číslo zakázky	10039
Příloha: ROZVADĚČ R1.1			Měřítka	Výtisk č.
			Příloha č. F.1.4.2g.01-12	