



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE DO ZDI
590 x 1160 x 160 mm (2U-24)

PŘÍVOD : SPODEM
VÝVODY : VRCHEM
PROVEDENÍ DVEŘÍ : LEVÉ
BARVA : SVĚTLÉ ŠEDÁ
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA
KRYTÍ : IP40/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE VÝKRESU

Soustava napětí pro vedení dimenzovaná nad 10 mm² 3 PEN 50Hz 230/400V TN-C
Soustava napětí dimenzovaná pod a včetně 10 mm² 3 NPE 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí je provedena pomocí ochranného vodiče samočinným odpojením od zdroje pomocí ochranných prvků.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 461319831 fax 461319832 e-mail: profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Ing. Tomáš Hocke	Rudolf Hördler	
Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 B E D N A R elektro projekty 604 655 735 482 720 472 elektro.bedar@attas.cz
Jaromír Bednář	Renata Bednářová	Jaromír Bednář	
Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel: Město Turnov		Datum	03.2010
Akce: REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘÁDU ELEKTROINSTALACE		Číslo zakázky	10039
Příloha: ROZVADĚČ R4		Měřítka	Výšlet č.
		Příloha č.	F.1.4.2g.01-17