



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 6

Výzvy pod č. j. OSM/17/978/PIM

v rámci otevřeného podlimitního řízení

" Rekonstrukce objektu č.p. 466, Skálova, Turnov"

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26. 5. 2017

Dotaz 1

Dotazy k silnoproudu:

v zaslané dokumentaci pro kotelnu a městskou policii chybí schémata pro následující rozváděče:

Nástěnný rozvaděč, rozměr 600x800x250mm s vnitřní montážní deskou, 2x motorový výstup 400V/max. 1kW, 1x motorový výstup 230V/max. 100W další náplň dle regulačního schéma F.1.4.2d.01-2 list č.2

Nástěnný rozvaděč, rozměr 1200x800x300mm s vnitřní montážní deskou vlastním osvětlením, 4x motorový výstup 400V/max. 3,4kW, 2x motorový výstup 230V/max. 100W další náplň dle regulačního schéma F.1.4.2d.01-2 list č.3-4

Nástěnný rozvaděč, rozměr 1200x800x300mm s vnitřní montážní deskou vlastním osvětlením, 4x motorový výstup 400V/max. 3,4kW, 2x motorový výstup 230V/max. 100W další náplň dle regulačního schéma F.1.4.2d.01-2 list č.3-4

Dotazy k slaboproudu :

EZS - je investorem požadována EZS kategorie 3 ?

- Je požadován konkrétní typ EZS ?
- Požaduje se připojení na PCO ?

Perimetrie jaký software je použit pro MKS (pro rozšíření licencí)...?

MKS - nejsme schopni zjistit, zda přemístění MW spojů bude možné. Pokud bude v cestě signálu překážka nebude možné MW spoj přemístit. Mělo by provést předem místní šetření a na základě jeho výsledků vyvodit závěry.

Tato část rozpočtu představuje pouze přemístění stávající technologie do nového objektu

V rozpočtu je 700 m UTP a 200 m optického kabelu. Není jasné k čemu je použit a jak a kde je zakončen (MW přijímače – serverovna ?)

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Vysvětlení k silnoproudu:

Oceňte dle popisu a výkazu výměr v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Vysvětlení k slaboproudu:

- 1) EZS - je investorem požadována EZS kategorie 3 ... **Není**
- 2) Je požadován konkrétní typ EZS **Není, je pouze požadovaná kompatibilita se stávajícím přístupovým systémem Aktion (využití stávajících ID karet, možnost připojení snímačů jak do přístupového systému tak i EZS – ovládání EZS pomocí ID karet**
- 3) Požaduje se připojení na PCO **Není (v objektu je stálá služba – výstup přímo na služebnu MP)**
- 4) Perimetrie jaký software je použit pro MKS (pro rozšíření licencí)..... **Městský kamerový systém není předmětem výběrového řízení**
- 5) MKS - nejsme schopni zjistit, zda přemístění MW spojů bude možné. Pokud bude v cestě signálu překážka nebude možné MW spoj přemístit. Mělo by provést předem místní šetření a na základě jeho výsledků vyvodit závěry..... **Ve zprávě je uvedeno: Přemístění MW spojů není předmětem výběrového řízení. MW spoj je rovněž v majetku Městské policie, která je i jejím správcem**
- 6) Tato část rozpočtu představuje pouze přemístění stávající technologie do nového objektu **ANO, pouze přemístění.**
- 7) V rozpočtu je 700 m UTP a 200 m optického kabelu. Není jasné k čemu je použit a jak a kde je zakončen (MW přijímače – serverovna)..... **Oproti původnímu návrhu propojení datových rozvaděčů po koaxiálních kabelech bylo nově zvoleno propojení pomocí kabelů UTP cat.6. (mezi datovými rozvaděči vzájemně a datovými rozvaděči a anténami). Optický kabel je použit na propojení rozhraní (venkovní přípojka internetu) a datového rozvaděče městského úřadu a dále na propoj mezi datovým rozvaděčem Městské policie a rozvaděčem, MKS, který bude přestěhován ze stávajícího umístění. Vše je patrné z výkresové dokumentace – blokové schéma.**

V Turnově, dne 31. 5. 2017



Ing. Tomáš Hocke
starosta města v. r.

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov