



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 7

Výzvy pod č. j. OSM/17/978/PIM

v rámci otevřeného podlimitního řízení

" Rekonstrukce objektu č.p. 466, Skálova, Turnov"

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 31. 5. 2017

Dotaz č. 1:

Střešní okna:

1a) Prosíme u upřesnění celkového U_w ?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1 a):

Prosíme dodržet Normové hodnoty součinitele prostupu tepla $U_{n,20}$ jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky -

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí

$U_w = 1,4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

1b) V PD je uvedené zasklení 60(dvojsklo), toto zasklení není už standardně na trhu, můžeme tedy uvažovat s trojsklem?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1 b):

Ano, uvažujte prosím s trojsklem.

1c) Položka č. 40 – typ střešního okna GHL už také není na trhu, je možné nahradit typem GGL? Protože jsou okna vysoko, tak kvůli otvírání máme uvažovat s variantou, kdy se okno bude otvírat pomocí tyče s ovládáním nebo motorické ovládání, na které by mohlo být napojeno i ovládání předokenních rolet?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1 c):

Ano, je možné nahradit typem GGL, okna budou otevírána tyčí, u položky č. 37 upozorňujeme na elektrické otvírání a napojení oken na zařízení pro odvod tepla a kouře, u položky č. 39, 40 jsou navrženy předokenní rolety elektricky ovládané.

1d) Položka č. 39 – typ střešního okna GHL, už také není na trhu, je možné nahradit typem GPL?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1 d):

Ano, můžete nahradit typem GPL

Dotaz č. 2

Mobiliář – prosíme o upřesnění, ve výkazu výměr je napsáno „dle mobiliáře Města Turnova“

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2)

Viz fotografie mobiliáře Města Turnova.





Dotaz č. 3

Rádi bychom se zeptali, zda je možné, např. u rozpočtu na rozvaděče zadat každý rozvaděč jednou cenou a u zbylých komponentů napsat „v celkové ceně rozvaděče“? Pokud bychom to takto napsali tak zda to nebude důvod k vyloučení?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3)

Ano, u rozpočtu na rozvaděče je možné každý rozvaděč zadat jednou cenou a u zbylých komponentů napsat „v celkové ceně rozvaděče“, toto řešení je možné, nebude to důvod k vyloučení.

V Turnově, dne 2. 6. 2017

Ing. Tomáš Hocke
starosta města v. r.

Město Turnov
Antonína Dvořáka 363
511 01 Turnov

