



OCLOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
330 x 610 x 160 mm

PŘÍVOD: SPODEM
VÝVODY: SPODEM
PROVEDENÍ DVEŘÍ: PRAVÉ S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU EI30
BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ
ZKRATOVÁ ODOLNOST: 10 kA
KRYTÍ: IP30/20
VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘÍLOŽENÉHO SCHÉMA

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

GP:	 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BEJČEK BIZDRA DVOŘÁK ROKYCANOVA 30 PRAHA 3, 130 00 TEL: 271 772 639 FAX: 222 590 945 EMAIL: bbd@bbd.cz HTTP: www.bbd.cz IČO: 26149788 DIČ: CZ-26149788	KOOPERANT:	 B E D N Ā Ř elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
INVESTOR:		MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. JANA PALACHA 804, TURNOV			
AKCE:		MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION TURNOV STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATNOVÉHO OBJEKTU parc.č. 1839/5, 1839/12, k.ú. Turnov			
PROJEKTOVÝ STUPĚŇ:		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE			
HIP:	ING. PAVEL BEJČEK		DATUM:	11 / 2016	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAROMÍR BEDNÁŘ		ZAKÁZKA Č.	23 - 2016	
VYPRACOVAL:	BLANKA HAVELKOVÁ		MĚŘÍTKO:		
PROFESE:			ČÁST:	ČÍSLO PARÉ:	
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			D.1.4.a		
VÝKRES:			Č.V.:		
ROZVADĚČ PRO 1.NP			D.1.4.a-4		