

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

k veřejné zakázce

" Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy"

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Zadavatel: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335
Zastoupen: Ing. Tomáš Hocke, starosta
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám:

Dotazy účastníka zadávacího řízení:

1. Ve výkazu výměr v položce 11. Likvidace kořenů pod umělým trávnickem. Výměra položky je uvedena jako kpl. Vzhledem k tomu, že nám není známo, kam až kořeny sahají a v jaké míře, bylo by pro stanovení ceny vhodné určit přesnou výměru odstranění kořenů a dále také není známa skladba spodní konstrukce, která úzce souvisí s cenou za odstranění a následné uspořádání spodní skladby pod umělé povrchy. Žádáme prosím o doplnění výkazu výměr, případně vysvětlení.
2. Ve výkazu výměr nejsou položky ostatních a výrobních nákladů. Není možné tedy do celkové ceny zahrnout ztížené podmínky pro přístup a případné rozebrání plotu pro boční vstup na staveniště. Žádáme prosím o doplnění výkazu výměr, případně vysvětlení, do kterých položek můžeme tyto náklady zahrnout.
3. Ve výkazu výměr chybí položky pro odstranění plevelů a zbytků rostlinného původu na okrajích hřišť a položky s tím související na jejich likvidaci. Žádáme prosím o doplnění výkazu výměr, případně vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

1. Přesný rozsah potřebné likvidace kořenů se upřesní po odkrytí vrchní vrstvy ve spolupráci s odborem životního prostředí. Proto tuto položku ocení všichni účastníci jednotnou částkou 220 tis. Kč. Z této částky se budou hradit skutečně vynaložené náklady na likvidaci kořenů a vyspravení podkladní konstrukce na travnatém hřišti i na hřišti s umělým povrchem. Ceny pak budou stanoveny dle skutečně provedených prací a aktuálních jednotkových cen dle ceníku ÚRS.
Stávající skladba je: a) Sportovní povrch (REGUPOL KOMBI, resp. umělá tráva)
b) Koberec asfaltový drenážní AKDJ 40 mm

- c) Koberec asfaltový otevřený AKOH 50 mm
- d) Štěrkodrt' 150 mm
- e) Upravená zhutněná pláň

- 2. Ostatní náklady (ztížený přístup) se uvedou jednou částkou v krycím listu, který byl za tímto účelem upraven (byla přidána kolonka).
- 3. Odstranění plevelů a rostlin včetně jejich likvidace je možné ocenit také jednou částkou v krycím listu, který byl za tímto účelem také doplněn.

Upozornění!:

U položky č.8. (Očištění povrchu krytu živičného, vyrovnaní povrchu podkladu je nutné počítat s celoplošným vyrovnaním povrchu v průměrné tl. do 20 mm!

Zadavatel tuto dodatečnou informaci rozešle všem obeslaným firmám a přiřadí k zadávací dokumentaci.

V Turnově dne 8. 2. 2018

Ing. Ladislav Osička
Odbor správy majetku
MěÚ Turnov