



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 3

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

" Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v Turnově, ul. 28. října č.p. 812 a č.p. 1335 v Turnově "

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny

Vyjádření od projektanta ze dne 20.2.2018 k zadávacím podmínkám:

V žádosti uvádíte, že si nepřejete instalovat kotle s hliníkovým výměníkem. V projektové dokumentaci je navržena úpravna vody pro slitinu hliníku/křemíku a projektovány kotle ze slitiny hliníku a křemíku. Kotle z hliníku a křemíku se běžně instalují v naší zemi. Hodně výrobců plyn. kotlů tuto slitinu používá.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel trvá na podmínkách v zadávací dokumentaci, tzn. že požaduje kotle, které neobsahují výměníky z hliníkové slitiny!! Tento požadavek vychází od budoucího provozovatele.

Zároveň Zadavatel upozorňuje, že navržená úpravna vody musí odpovídat navrženým kotlům.

V Turnově dne 27. 2. 2018

v z. Mgr. Petra Houšková, místostarostka

.....
Ing. Tomáš Hocke, starosta města