

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel BOUDNÝ	ČÁST DOKUMENTACE : SO 01 D 1. 1.	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD projektová činnost v inv. výstavbě VINIČNÍ 193, 615 00 BRNO IČO : 121 76 141
INVESTOR :	**MĚSTO TURNOV** **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**		DATUM : KVĚTEN / 2018 ZAKÁZKA ČÍS.: 18 / 04
STAVBA :	**MŠ a ZŠ Sluníčko v Turnově - nástavba** **Kosmonautů čp.1640, Turnov - ppč. 2600/108**		STUPEŇ P.D. : DPS FORMÁT: 5 A 4
OBSAH :	**ROZVADĚČ PRO 2.NP - RS2**		PROFESE : ELEKTRO VÝKRES ČÍSLO : D 1. 4.c)-4