

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI		VNĚJŠÍ VLIVY	OSVĚTLENOST	POZN.
		m^2		(lx)	
1.01	CHODBA	23,00	AB5	100	stěny - štuková omítka
1.02	SKLAD	6,54	AB5	100	stěny - štuková omítka
1.03	VÝTAH	2,80	AB5		
1.04	SCHODIŠTĚ	4,14	AB5	150	protiskluzná hrana stupňů

– místní doplňující pospojování vodičem H07V–U4 ZL/Z (CY) dle ČSN 33 2000–7–701

LEGENDA SVÍTIDEL

– zářivkové svítidlo s leštěnou mřížkou,4x18W, IP20
svítidlo vybaveno nouzovým modulem
– zářivkové svítidlo s bílou mřížkou,2x18W, M600 IP20
– zářivkové svítidlo přisazené s bílou mřížkou,2x14W,K,IP20
– zářivkové svítidlo s leštěnou mřížkou,2x36W,K,IP20
– zářivkové svítidlo s bílou mřížkou,2x36W,K,IP20
– zářivkové svítidlo přímo/nepřímé s mřížkou, 2x36W,IP20
– zářivkové svítidlo 1x13W, IP40
– zářivkové svítidlo 2x13W, IP40
– zářivkové svítidlo kuchyňské s vypínačem
– svítidlo nouzové 8W, dočasné, 3h IP65
napojeno na přímou fázi světelného obvodu !

Nová elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely typu CYKY, uloženými pod omítkou a v podhledech
Vypínače budou vyměněny ve výši 1,2 m nad podlahou, na soc.zařízeních dětí 0,8m
Zásuvky v technických místnostech budou ve výši 1.2m, jinak 0,3m nad podlahou, dle popisu na výkresech, nebo jak určí investor dle řešení interiéru
Zásuvky ve třídě opatřit ochrannou clonkou

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

– jednopólový vypínač, řaz. 01–bílý
– sériový přepínač, řaz. 05–bílý
– Střídavý přepínač řazení 06 – bílý
– křížový přepínač řazení 07 – bílý
– Seriový přepínač střídavý řazení 05a – bílý
– tlačítkový ovladač, s orientační signalizací–bílý
– tlačítko se signalizací chodu + DT3
– jednonásobná zásuvka 16A/230V–bílá
– dvojnásobná zásuvka 16A/230V–bílá
– zásuvka 16A/230V s přep. ochranou – např.červená
– žaluziový ovladač pro venkovní žaluzie
– 5.rámeček–3xzás.16A/230V,1xs přepět.ochranou,1xrez.pro dat.zásuvku–červený
– hlavní uzemňovací sběrnice
– ventilátor – dodávka VZT

VNĚJŠÍ VLIVY VE VŠECH MÍSTNOSTECH DLE ČSN 33 2000–5–51, ed.3 NORMÁLNÍ AB5
NEBO DLE ČSN 33 2000–7–701, ed.2 (UMÝVÁRNA)

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–C–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ČÁST DOKUMENTACE :	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD projektová činnost v inv. výstavbě VINIČNÍ 193, 615 00 BRNO IČO : 121 76 141
Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	Ing. Karel BOUDNÝ	SO 01	
		D 1. 1.	
INVESTOR :	**MĚSTO TURNOV** **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**	DATUM : KVĚTEN / 2018	ZAKÁZKA ČÍS.: 18 / 04
STAVBA :	**MŠ a ZŠ Sluníčko v Turnově - nástavba** **Kosmonautů čp.1640, Turnov - ppč. 2600/108**	STUPEŇ P.D. : DPS	FORMÁT: 2 A 4
OBSAH :	**PŮDORYS 1. NP - nový stav 1: 100**	PROFESE : ELEKTRO	VÝKRES ČÍSLO : D 1. 4.c)-1