



přívod
CYKY 3J x 4

kotel
K1 CYKY 3J x 2,5

kotel
K2 CYKY 3J x 2,5

čidlo plyn
BG JYTY 2 x 1,0

porucha kotle
K1,2 JYTY 2 x 1,0
max.teplota prostor
TP JYTY 2 x 1,0
min. tlak v systému
SP JYTY 2 x 1,0
únik plyn 1°, 2°
BG JYTY 2 x 1,0
stop
SB JYTY 2 x 1,0

zaplavení
SL JYTY 2 x 1,0

hav.ventil plyn
YG CYKY 3J x 1,5

kotel stop
K1 JYTY 2 x 1,0

kotel stop
K2 JYTY 2 x 1,0

rozvaděč plast, na om. 54 mod.
jm. napětí: 1+TN-S, 230V AC,
jm. proud : 16A
krytí : IP 54/20
vývody : nahore, dole

| | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|
| Název akce : | Modernizace kotelný mateřské školy 28. října 757 Turnov | | |
| Místo stavby : | 28. října 757, Turnov PSČ 511 01 | | |
| Investor : | Město Turnov Antonína Dvořáka 335, Turnov PSČ 511 01 IČO : 00276227 DIČ : CZ00276227 | | |
| Stupeň dokumentace : | Dokumentace pro realizaci stavby | | |
| Zodp. projektant : | Jan Müller | | |
| Název výkresu : | Regulace rozvaděč kotelný | | |
| č.8 | | | |
| Datum : | Číslo zakázky : | Formáty : | Měřítko : |
| 05/2017 | 31/2017 | 2A4 | — |

TH

PROJEKT s.r.o.

PROJEKCE VYTÁPĚNÍ, PLYNOINSTALACE, VZDUCHOTECHNIKY A ZDRAVOTECHNIKY

Alšovice 233, 468 21 Pěnčín
mob. 777 263 911,
www.th-projekt.wz.cz,e-mail:horych@volny.cz
IČ:272 72 168 DIČ : CZ 272 72 168