Izometrie plynoinstalace



C napojit na stávající potrubí plynoinstalace

legenda

plyn — NTL PLYNOVOD – nový

plyn — NTL PLYNOVOD – stávající

S1 Plynový sporák Redfox CF-90-21 GE
výkon 25,5 kW
spotřeba z.p.= 2,472 m3/h

S2 Plynový sporák Bosch FD 8909
výkon 7,5 kW
spotřeba z.p.= 0,71 m3/h

K Stacionární kondenzační kotel
výkon 6,3-35,9kW, max. spotřeba z.p.= 3,72 m3/h
normový stupeň využití : 110,6 %
výbava : kotlové čerpadlo
pojistný ventil 3bar
vypouštěcí a odvzdušňovací ventily

Název akce :	Modernizace kotelny mateřské školy 28. října 757 Turnov
Místo stavby :	28. října 757, Turnov PSČ 511 01
Investor :	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, Turnov PSČ 511 01 IČO : 00276227 DIČ : CZ00276227
Stupeň dokumentace :	Dokumentace pro realizaci stavby
Zodp. projektant :	Ing. Antonín Horych
Název výkresu :	Izometrie plynoinstalace
č.6	
Datum : 05/2017	Číslo zakázky : 31/2017
Formáty : 2A4	Měřítko : 1:50

TH PROJEKT s.r.o.
PROJEKCE VYTÁPĚNÍ, PLYNOINSTALACE, VZDUCHOTECHNIKY A ZDRAVOTECHNIKY
Alšovice 233, 468 21 Přerčín
mob. 777 263 911,
www.th-projekt.wz.cz, e-mail:horych@volny.cz
IČ:272 72 168 DIČ : CZ 272 72 168