



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 4

OSM/19/363/PIM

v rámci otevřeného podlimitního řízení

" Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov"

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8.2.2019:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměru je u VZT jednotky chladič do potrubí, ale není řešeno ani v technické zprávě jaký. Výparník nebo vodní a požadovaná teplota.

Odpověď na dotaz č. 1

Chlazení není požadováno, ale při návrhu jednotky se počítalo s případným chladičem do potrubí nad jednotku. Chlazení nenaceňujte.

Dotaz č. 2:

Pokud dle Dodatečných informací č.2, odpovědi č. 6, máme použít zárubně s viditelnými panty, pak se chci zeptat, zda můžeme použít i falcované dveře. Když už stejně budou panty vidět, pak dle našeho názoru je zbytečné použití drahých bezfalcových dveří, které má v požadovaném provedení certifikované pouze omezený počet firem v republice, a není tudíž konkurence.

Odpověď na dotaz č. 2:

Použijte falcované dveře.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr je pol.č. 289 dveře D12, D13 v počtu 4ks, v tabulce výrobků jsou jen 2kusy. Máme ocenit dle výkazu výměr 4 kusy?

Odpověď na dotaz č. 3:

Mají být jen 2 kusy, počet bude opraven ve výkazu výměr, který bude přílohou dodatečných informací č. 5.

V Turnově dne 13. 2. 2019

.....
Ing. Tomáš Hocke, starosta