



Váš dopis zn.:

ze dne:

ŘEZANINA&BARTOŇ

Naše značka: O18610197139/ UTPCTU /Val

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Lenka Rosenbergerová
[rosenbergerova@rabarch.cz]

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum : 1.8.2018

Vyjádření k dokumentaci pro povolení nových vodovodních a kanalizačních přípojek a jejich změn

Název akce:	Domov se zvláštním režimem		
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení vodovodní a kanalizační přípojky		
Zájmové území:	Okres:	Semily	
	Obec:	Turnov	
	Část obce, ulice, č.p.:	5. května	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Turnov ppč. 1287, 1288	
Žadatel:	ŘEZANINA&BARTOŇ		
Investor:	Město Turnov		
Adresa, tel., e-mail			
Projektant:	ŘEZANINA&BARTOŇ		
Vlastník dotčené IS	VHS		
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Vytýčení podzemního zařízení před zahájením projektových prací nebylo provedeno		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

Popis navrženého řešení:

1. Souhlasíme s výstavbou výše uvedeného objektu v místě bývalých bytových domů čp. 1002 a 1001.
2. Pro zásobení pitnou vodou bude využita stávající přípojka pro čp. 1002, bude pouze zkrácena a vodoměrná sestava bude umístěna v nové plastové vodoměrné šachtě.
3. Odkanalizování objektu bude rovněž do stávající kanál. přípojky – od čp. 1001.
4. Nevyužitě zbývající přípojky budou zrušeny – kontrolu provedou pracovníci provozů Turnov (viz kontaktní osoby níže).
5. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou zachytávány v retenční nádrži 33 m³ s regulovaným odtokem přes vírový ventil 0,3 l/s do kanál. přípojky.
6. Podmínky realizace vodovodní přípojky:
 - osazení - přemístění vodoměrné soupravy bude provedeno výhradně pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a to na základě vydaného územního souhlasu (platného povolení stavebního úřadu) – **kont. osoba p. Brodský, tel. 606 681 184**
 - u montáže vodoměru musí být přítomen vlastník nemovitosti, který následně podpisem montážního listu potvrdí převzetí provedených prací a zaplombovaného vodoměru

Severočeské stavební podniky si zajistí zemní práce předem, pokud nebude s provozem dohodnuto jinak

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Tel.: +420 601 267 267 • Fax: +420 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

by VEOLIA

7. Podmínky realizace kanalizační přípojky:
- při realizaci kanalizační přípojky požadujeme dodržet ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005 v celém rozsahu
 - propojení domovního části se stávající přípojkou musí být zásypem zkontrolováno pracovníky provozu Turnov a to na základě vydaného územního souhlasu (platného povolení stavebního úřadu)
– **kont. osoba p. Prokurát. tel. 606 638 584.**
8. Požadujeme být přizváni k projednání všech změn v projektové dokumentaci a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

1/4

Lenka Valšíková

Útvar technicko provozní činnosti