



LEGENDA ELEKTRO:

- ROZVADĚČ ELEKTRO
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- ZÁSUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP20
- ZÁSUVKA PRO TV POD OMÍTKU, SPOLEČNÝ RÁMEČEK, IP20
- ZÁSUVKA PRO TELEFON (DATOVOU SÍŤ) POD OMÍTKU, IP20 SPOLEČNÝ RÁMEČEK
- VYPÍNAČ PRO SPORÁK (SPORÁKOVÁ KOMBINACE), 400V
- VÝVOD PRO DIGESTOŘ

POZNÁMKA:  
POPIS SVÍTEL A JEJICH VYOBRAZENÍ VIZ VÝKAZ VÝMĚR,  
KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S  
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ  
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div><div>bel</div></div><div>JAROMÍR BEDNÁŘ PROJEKTY ELEKTRO HUMPOLECKÁ 3/108 460 01 LUBEC TEL.: 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div></div>
Jaromír Bednář	Renata Bednářová		

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel: Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov		Datum	05.2017
Akce: UBYTOVNA NEMOCNICE ul. 28.ŘÍJNA, č.p. 1335, TURNOV REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ		Číslo zakázky	044-17-3
		Měřítko 1:50	Výtisk č.
Příloha: PŮDORYS 1.NP		Příloha č. 03	