


ROZVADĚČ BYT
PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ DVOUŘADÁ ROZVODNICE
PRO 36 MODULŮ (2x18)

Přívod: vrchem
Vývody: vrchem
Provedení: nástěnné
Provedení dveří: pravé
Barva: bílá
Prostředí: prostory normální
Krytí : IP 30/20
Vývody nesmazatelně a nezaměnitelně popsat

TYP SÍŤE : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovědný projektant | Vypracoval | Kontroloval |  <div>JAROMÍR BEDNÁŘ PROJEKTY ELEKTRO HUMPOLECKÁ 3/108 460 01 LIBEREC TEL.: 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div> |
| Jaromír Bednář | Renata Bednářová | | |
| | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|----------|
| Místo: | Turnov | Stavební úřad: | Turnov | Stupeň | DPS |
| Objednatel: | Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov | | | Datum | 05.2017 |
| Akce: | UBYTOVNA NEMOCNICE ul. 28.ŘÍJNA, č.p. 1335, TURNOV REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ | | | Číslo zakázky | 044-17-3 |
| Příloha: | | | | ROZVADĚČ – BYT R1.1 | Měřítko |
| | | | | Příloha č. 08 | |