


ULOŽENÍ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

NAD VENKOVNÍM PROSTOREM, NEBO NAD TERÉNEM



PRO ROZVODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ BUDOU POUŽITY POLYBUTENOVÉ TRUBKY D18x2.
 POTRUBÍ PRO PODLAHOVKY BUDE ULOŽENO DO SYSTÉMOVÝCH DESEK, NEBO DO KARI SÍTÍ.
 DO BETONU BUDE PŘIDÁN PLASTIFIKÁTOR.
 PODÉL PLOCH BUDE PROVEDENA DILATACE VYMEZENÁ OKRAJOVOU DILATAČNÍ PÁSKOU.

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
HARVAN		ING.FIŠER
Země : ČR	Obec : Mašov u Turnova	
Investor : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov		
Akce : Projektová dokumentace - stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov		
Objekt :		
Obsah : TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘ. PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB ULOŽENÍ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ		

BKN

spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto

Tel: 465424472, 465424170

Fax: 465424171

bkn@bkn.cz

www.bkn.cz

Stupeň :	DSP+DPS
Datum :	03/2017
Zak.číslo :	5308/17
Měřítko :	Příloha :
	D.1.1.4.1.10