

pč	kód	popis	m.j.	množství	cena/m.j.	dodávka	montáž
		<b>Zařízení č. 1</b>					
1	751.R.001	Montáž přívodní sestavné blokové jednotky	ks	1			0
2	429.R.001	Sestavná parapetní bloková jednotka VZT s rekuperací tepla splňující nařízení EU č. 1253/2014, s manžetami, uzavíracími klapkami se servopohony, filtry, deskovým rekuperátorem s účinností 85%, elektrickým ohřevačem a ventilátory s EC motory. Přívodní část: vzduchový výkon 1860m3/h, externí tlak 300Pa Odvodní část: vzduchový výkon 1860m3/h, externí tlak 300Pa S rozvaděčem M+R, včetně dodávky kompletního systému měření a regulace (kabeláž, čidla, ovladače, všechny další komponenty nutné pro správnou funkci zařízení VZT dle požadavku vyplývajícího ze znění technické zprávy, zpracování dodavatelské dokumentace, dodávku software, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy Poz.č. 1.01	ks	1		0	
3	751.R.002	Montáž buňky tlumiče hluku 500x200x1000	ks	6			0
4	429.R.002	Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 6*1 Poz.č.1.02	ks	6		0	
5	751.R.003	Montáž protidešťové žaluzie 400x630	ks	1			0
6	429.R.003	Protidešťová žaluzie hliníková 400x630 včetně síta Poz.č.1.03	ks	1		0	
7	751.R.004	Montáž odlučovače tuku 560x200	ks	1			0
8	429.R.004	Odlučovač tuku horizontální 560x200 Poz.č.1.04	ks	1		0	
9	751.R.005	Montáž odlučovače tuku 400x140	ks	2			0
10	429.R.005	Odlučovač tuku horizontální 400x140 2*1 Poz.č.1.05	ks	2		0	
11	751.R.006	Montáž přívodní výustky 560x200	ks	1			0
12	429.R.006	Výustka přívodní komfortní dvouřadá 560x200 s regulací 1 Poz.č.1.06	ks	1		0	
13	751.R.007	Montáž přívodní výustky 400x200	ks	3			0
14	429.R.007	Výustka přívodní komfortní dvouřadá 400x200 s regulací 1 3*1 Poz.č.1.07	ks	3		0	
15	751.R.008	Montáž regulační klapky 200x200	ks	4			0
16	429.R.008	Regulační klapka 200x200 ovl. SM včetně servopohonu 24V 4*1 Poz.č.1.08	ks	4		0	
17	751.R.009	Montáž regulační klapky ruční 450x125	ks	1			0
18	429.R.009	Regulační klapka ruční 450x125 Poz.č.1.09	ks	1		0	
19	751.R.010	Montáž výfukové hlavice pr. 400	ks	1			0
20	429.R.010	Výfuková hlavice průměr 400 Poz.č.1.10	ks	1		0	
21	751.R.011	Montáž regulační klapky ruční 200x200	ks	1			0

22	429.R.011	Regulační klapka ruční 200x200 Poz.č.1.11	ks	1		0	
23	751.R.012	Montáž nerez. odsavač par 1100x1200x450mm	ks	1			0
24	429.R.012	Nerezový odsavač par 1100x1200x450mm s napojovacím hrdlem 250x200mm včetně tukových filtrů Poz.č.1.12	ks	1		0	
25	751.R.013	Montáž nerez. odsavač par 700x700x450mm	ks	1			0
26	429.R.013	Nerezový odsavač par 700x700x450mm s napojovacím hrdlem 200x200mm včetně tukových filtrů Poz.č.1.13	ks	1		0	
27	751.R.014	Montáž buňky tlumiče hluku 500x200x1500	ks	2			0
28	429.R.014	Buňka tlumiče hluku 500x200x1500 2*1 Poz.č.1.14	ks	2		0	
29	751.R.015	Montáž kulisového tlumiče hluku 600x300x10000	ks	3			0
30	429.R.015	Kulisový tlumič hluku 600x300/L=1000 3*1 Poz.č.1.15	ks	3		0	
31	751.R.016	Montáž celopozinkovaného potrubí	m2	78			0
32	429.R.016	Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 78*1 Poz.č.1.16	m2	78		0	
33	751.R.017	Montáž celopozinkovaného potrubí - vodotěsné	m2	234			0
34	429.R.017	Celopozinkované potrubí vodotěsné sk. I - ON 120405, 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 234*1 Poz.č.1.17	m2	234		0	
		<b>Zařízení č. 1 - celkem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Zařízení č. 3</b>					
35	751.R.018	Montáž venkovní kondenzační jednotka	ks	1			0
36	429.R.018	Venkovní kondenzační jednotka VRV systému, Qch=12,0KW, Qút=13,2,0kW, 230V včetně veškerého příslušenství potřebného pro bezproblémový chod klimatizačního zařízení Poz.č.3.01	ks	1		0	
37	751.R.019	Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky	ks	1			0
38	429.R.019	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka Qch=3,5KW, Qút=3,7kW, vč. nástěnného ovladače Poz.č.3.02	ks	1		0	
39	751.R.020	Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky	ks	3			0
40	429.R.020	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka Qch=2,2KW, Qút=2,5kW, vč. nástěnného ovladače 3*1 Poz.č.3.03	ks	3		0	
41	751.R.021	Montáž propojovací Cu potrubí	m	48			0

42	429.R.021	Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. odboček (refnetjointů), parotěsné izolace a doplňkového materiálu 48*1 Poz.č.3.04	m	48		0	
43	751.R.022	Montáž nosné konstrukce pod venk.klim.jednotkou	ks	1			0
44	429.R.022	Nosná konstrukce pod venkovní klimatizační jednotkou Poz.č.3.05	ks	1		0	
		<b>Zařízení č. 3 - celkem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Zařízení č. 4</b>					
45	751.R.023	Montáž potrubního ventilátoru ø 200	ks	2			0
46	429.R.023	Potrubní plastový semiradiální ventilátor ø 200 (Vo=500m3/h,Apc=190Pa, Pel=0,12kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44 ), vč.2 objímek ø 200 2*1 Poz.č.4.01	ks	2		0	
47	751.R.024	Montáž potrubního ventilátoru ø 160	ks	1			0
48	429.R.024	Potrubní plastový semiradiální ventilátor ø 160 (Vo=360m3/h,Apc=145Pa, Pel=0,05kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44 ), vč.2 objímek ø 160 Poz.č.4.02	ks	1		0	
49	751.R.025	Montáž potrubního ventilátoru ø 125	ks	1			0
50	429.R.025	Potrubní plastový semiradiální ventilátor ø 125 2x za sebou (Vo=180m3/h,Apc=140Pa, Pel=0,026kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44 ), vč.2 objímek ø 125 Poz.č.4.03	ks	1		0	
51	751.R.026	Montáž kruhového tlumiče hluku 200/L=900	ks	3			0
52	429.R.026	Kruhový tlumič hluku 200/L=900 3*1 Poz.č.4.04	ks	3		0	
53	751.R.027	Montáž kruhového tlumiče hluku 160/L=900	ks	2			0
54	429.R.027	Kruhový tlumič hluku 160/L=900 2*1 Poz.č.4.05	ks	2		0	
55	751.R.028	Montáž kruhového tlumiče hluku 125/L=900	ks	1			0
56	429.R.028	Kruhový tlumič hluku 125/L=900 Poz.č.4.06	ks	1		0	
57	751.R.029	Montáž podtlakové klapky průměr 200	ks	2			0
58	429.R.029	Podtlaková klapka průměr 200 2*1 Poz.č.4.07	ks	2		0	
59	751.R.030	Montáž podtlakové klapky ø 160	ks	1			0
60	429.R.030	Podtlaková klapka ø 160 Poz.č.4.08	ks	1		0	
61	751.R.031	Montáž axiálního nástěnného ventilátoru	ks	3			0
62	429.R.031	Nástěnný axiální ventilátor s plochou čtyřhrannou odsáv. mřížkou,nízkoodporovou podtlakovou klapkou a časovým spínačem (Vo=80m3/h, Apc=32Pa,Pel=0,02kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44 ), ø napojení 118mm 3*1 Poz.č.4.09	ks	3		0	
63	751.R.032	Montáž výfukové hlavice pr. 125	ks	1			0
64	429.R.032	Výfuková hlavice průměr 125 Poz.č.4.10	ks	1		0	

65	751.R.033	Montáž protidešťové žaluzie 250x250	ks	2			0
66	429.R.033	Protidešťová žaluzie hliníková 250x250 včetně síta Poz.č.4.11	ks	2		0	
67	751.R.034	Montáž protidešťové žaluzie 250x200	ks	1			0
68	429.R.034	Protidešťová žaluzie hliníková 250x200 včetně síta Poz.č.4.12	ks	1		0	
69	751.R.035	Montáž odsávacího plastového ventilu průměr 100	ks	3			0
70	429.R.035	Odsávací plastový ventil průměr 100 3*1 Poz.č.4.13	ks	3		0	
71	751.R.036	Montáž odsávacího plastového ventilu průměr 125	ks	16			0
72	429.R.036	Odsávací plastový ventil průměr 125 16*1 Poz.č.4.14	ks	16		0	
73	751.R.037	Montáž odsávacího plastového ventilu průměr 160	ks	1			0
74	429.R.037	Odsávací plastový ventil průměr 160 Poz.č.4.15	ks	1		0	
75	751.R.038	Montáž dveřní hliníková mřížka 425x225	ks	8			0
76	429.R.038	Dveřní hliníková oboustranná mřížka 425x225 8*1 Poz.č.4.16	ks	8		0	
77	751.R.039	Montáž ohebné hadice průměr 102	m	6			0
78	429.R.039	Ohebná hadice vícevrstvá s útlumen hluku pr. 102 s izolací 25mm 6*1 Poz.č.4.17	m	6		0	
79	751.R.040	Montáž ohebné hadice průměr 127	m	30			0
80	429.R.040	Ohebná hadice vícevrstvá s útlumen hluku pr. 127 s izolací 25mm 30*1 Poz.č.4.18	m	30		0	
81	751.R.041	Montáž ohebné hadice průměr 160	m	3			0
82	429.R.041	Ohebná hadice vícevrstvá s útlumen hluku pr. 160 s izolací 25mm 3*1 Poz.č.4.19	m	3		0	
83	751.R.042	Montáž celopozinkovaného potrubí	m2	48			0
84	429.R.042	Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 48*1 Poz.č.4.20	m2	48		0	
85	751.R.043	Montáž výfukové žaluziové mřížky průměr 125	ks	4			0
86	429.R.043	Výfuková plastová žaluziová mřížka pr. 125mm 4*1 Poz.č.4.21	ks	4		0	
87	751.R.044	Montáž koncové sací tvarovky průměr 125	ks	1			
88	429.R.044	Koncová sací tvarovky průměr 125 Poz.č.4.22	ks	1			
89	751.R.045	Montáž kruhového tlumiče hluku 200/L=600	ks	1			0
90	429.R.045	Kruhový tlumič hluku 200/L=600 Poz.č.4.23	ks	1		0	
91	751.R.046	Montáž axiálního nástěnného ventilátoru	ks	1			0

92	429.R.046	Nástěnný axiální ventilátor s plochou čtyřhrannou odsáv. mřížkou,nízkoodporovou podtlakovou klapkou a časovým spínačem (Vo=100m <sup>3</sup> /h, Apc=28Pa,Pel=0,02kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44 ), ø napojení 98mm Poz.č.4.24								
			ks	1					0	
93	751.R.047	Montáž regulační klapky ruční pr. 125	ks	3						0
94	429.R.047	Regulační klapka ruční průměr 125 3*1 Poz.č.4.25								
			ks	3					0	
		Zařízení č. 4 - celkem							0	0
		Izolace potrubí VZD								
93	751.R.047	Tepelně-akustická izolace tl. 40mm s polepem Al fólií	m <sup>2</sup>	58						0
		Měřeno elektronicky z výkresu								
94	751.R.048	Tepelná izolace tl. 60mm s polepem Al fólií	m <sup>2</sup>	10						0
		Měřeno elektronicky z výkresu								
95	751.R.049	Tepelná izolace tl. 40mm s polepem Al fólií	m <sup>2</sup>	10						0
		Měřeno elektronicky z výkresu								
		Izolace potrubí VZD - celkem								0
		REKAPITULACE VZD-								
		Zařízení č.1 - celkem							0	0
		Zařízení č.3 - celkem							0	0
		Zařízení č.4 - celkem							0	0
		Izolace potrubí VZT - celkem								0
		Součet							0	0
		Přesun hmot do 50m - 0,52% z dodávky VZT	%	0,52						0
		Vypočteno procentuelně ze stavebního dílu VZT								
		Vyregulování a komplexní zkoušky	hod	60			0			0
		Vzduchotechnika - celkem [Kč]								0