



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP:

Číslo	název	Plocha [m²]
3.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	23,50
3.02	SKLAD	22,35
3.03	SESTAVOVÁNÍ	27,85
3.04	PRACOVNA	12,05
3.05	KABINET	35,85
3.06	SKLAD	22,10
3.07	KABINET	20,75

LEGENDA VZT:

Ø100, 560/200 = ROZMĚR(MM)
250 m³/hod

HLS HORNÍ LIC OD STROPU
DLP DOLNÍ LIC OD PODLAHY
o.o.s. OSA OD STROPU

VEŠKERÁ KOLENA A ROZBOČKY NA PŘETLAKOVÝCH ČÁSTECH VZDUCHOVODŮ OSADIT VODICÍMI PLECHY
NASÁVACÍ POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU U ZAR.Č.1 BUDE PO CELE SVÉ DÉLCE TEPELNĚ IZOLOVÁNO
TL. IZOLACE 60MM

VEŠKERÉ POTRUBÍ VZT U ZAR.Č.1 VEDENÉ V M.Č. 0.08 A V OBEZDĚNÉ ŠACHTĚ V M.Č. 0.003 BUDE
TEPELNĚ-AKUSTICKY IZOLOVÁNO TL. IZOLACE 40MM

VEŠKERÉ POTRUBÍ VZT U ZAR.Č.4 VEDENÉ V M.Č. 1.08 BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO
TL. IZOLACE 40MM

±0,000 = 265,72m.n.m

(PODLAHA V 1.NP STÁVAJÍCÍ BUDOVY, DLE ZAMĚŘENÍ)

Vypracoval : J.FOIST	Zodp.projektant : ING.FIŠER	Hlavní projektant : ING.TEPLÝ
Země : ČR	Obec : Mašov u Turnova	Investor : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Akce : Projektová dokumentace - stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov		
Objekt : SO 01 ZŠ MAŠOV		
Obsah : TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS 3.NP		

Stupeň : DSP+DPS	Datum : 03/2017
Zak.číslo : 5308/17	Měřítka : 1:50
Příloha : D.1.1.4.3.5	

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

