


exp.1	exp.2	exp.3	exp.4	exp.5
1.1 - ☒	2.1 - ☒	3.1 - ☒	4.1 - ☒	5.1 - ☒
1.2 - ■	2.2 - ☒	3.2 - ☒	4.2 - ■	5.2 - ■
1.3 -	2.3 - ☒	3.3 - ☒	4.3 - ■	5.3 - ☒
1.4 -	2.4 - ☒	3.4 - ■	4.4 - ■	5.4 - ☒
1.5 -	2.5 - ☒	3.5 - ☒	4.5 - ☒	5.5 - ■
1.6 -	2.6 -	3.6 - ☒	4.6 - ☒	5.6 - ☒
1.7 -	2.7 -	3.7 -	4.7 -	5.7 -
1.8 -	2.8 -	3.8 -	4.8 -	5.8 -

## SCHÉMA EZS



1.PP

1.NP

2.NP

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ EZS



Velký box s tratem 80V/A + baterie 12V/18Ah  
- ústředna 8 podsystémů /192 zón  
- GPRS komunikátor + anténa  
- LAN/INTERNET modul  
- sběrniceový expander 8 vstupů



LCD klávesnice  
(VL24 + JYTY2x1 - sběrnice + posílení napájení)



Expander 8 vstupů + tamper box  
(VL24 + JYTY2x1 - sběrnice + posílení napájení)



Digitalní dualní PIR detektor  
(VL24 z expanderu)



Magnetický kontakt povrchová motáž  
(VL04 z expanderu) připojení z krabice s tamperem



venkovní sířena  
JYTY 2x1 z EZS



vnitřní sířena  
JYTY 2x1 z EZS



VL24 - sběrnice, připojení detektorů  
JYTY 2x1 - posílení napájení, napojení sířen

## SDĚLOVACÍ ROZVODY PRO EZS BUDOU ULOŽENY V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P.FARNÍK	ING.ŠAFAŘ	ING.TEPLÝ
Země : ČR	Obec : MAŠOV U TURNOVA	
Investor : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov		

Akce : **Projektová dokumentace**

**stavební úpravy a přístavba základní školy  
Mašov, Turnov**

Objekt : SO 01 ZŠ MAŠOV

Obsah : D.1.1.4.5. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

**SCHÉMA EZS**

**BKN** spol. s r.o.  
Vladislavova 29/1  
566 01 Vysoké Mýto  
Tel: 465424472, 465424170  
Fax: 465424171  
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň : DSP+DPS

Datum : 03/2017

Zak.číslo : 5308/17

Měřítko : Příloha :

1:100 **D.1.1.4.5.6.**