

v místnostech provést doplňující pospojování dle ČSN vodičem CY4zž připojit technologii kuchyně dle požadavku dodavatele kuchyně, dále připojit topení, vodovodní baterie dveřní zárubně atd ... dle ČSN



ZN.	PŘÍKON	VÝŠKA	UKONČENÍ	SPOTŘEBIČ	POZNÁMKA	KS
Z1	230V/1kW	1100	ZÁSUVKA	NÁPOJE		2
Z2	230V/0,5kW	600	ZÁSUVKA	CHLAZENÍ		1
Z3	230V/1kW	1600	ZÁSUVKA	REZERVA	JIŠTĚNÍ DO VLHKA	1
Z4	230V/1kW	400	ZÁSUVKA	REZERVA		1
Z5	230V/0,5kW	600	ZÁSUVKA	ZMĚKČOVAČ		1
Z6	230V/3kW	1300	DVOJZÁSUVKA	STOLNÍ SPOTŘEBIČE	SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÁ	6
Z7	230V/2,8kW	400	ZÁSUVKA	VÝDEJNÍ VOZÍK		2
Z8	230V/0,7	1000	ZÁSUVKA	TALÍŘOMET		1

ZN.	PŘÍKON	VÝŠKA	UKONČENÍ	SPOTŘEBIČ	POZNÁMKA	KS
E1	400V/13kW	100	HUSÍM KRKEM Z VYP.	MYČKA NÁDOBÍ	VYPÍNAČ V1 v=1300mm	1
E2	230V/0,5kW	ZE STROPU	VOLNÝ KABEL 2m	OSV. DIGESTOŘE	+ ZEMNÍCÍ KABEL	2
E3	400V/9kW	100	HUSÍM KRKEM Z VYP.	SPORÁK S TROUBOU	VYPÍNAČ V3 v=1300mm	1
E4				ROLETA	***	1

VEŠKERÉ STABILNÍ TECHNOLOGICKÉ PRVKY VČ. STOLŮ MUSÍ BÝT VZÁJEMNĚ PROPOJENY A UZEMNĚNY
ZEMNÍCÍ KABELY JSOU VE VÝKRESU VYZNAČENY ⏚
SPOTŘEBIČŮM PŘIPOJENÝM NA 400V JE NUTNO PŘEDŘADIT VYPÍNAČ A ODPOVÍDAJÍCÍ POJISTKY,
VYPÍNAČ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN MIMO PŮDORYS ZAŘÍZENÍ
VEŠKERÝ PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL, JISTIČE, POJISTKY A VYPÍNAČE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO
VÝVODY HUSÍM KRKEM Z VYPÍNAČE BUDOU VEDENY GUMOVÝM KABELEM, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO
*** - PARAMETRY A UMÍSTĚNÍ VÝVODU A VYPÍNAČE URČUJE DODAVATEL ROLETY

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P.FARNÍK	ING.ŠAFÁŘ	ING.TEPLÝ

Země : ČR
Obec : MAŠOV U TURNOVA
Investor : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Akce : **Projektová dokumentace stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov**
Objekt : SO 01 ZŠ MAŠOV
Obsah : D.1.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
PŮDORYS 3.NP - EL.ROZVODY

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DSP+DPS
Datum :	03/2017
Zak.číslo :	5308/17
Měřítko :	1:50
Příloha :	**D.1.1.4.4.11.**