



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 5

Výzvy pod č.j. OSM/19/1640/PIM

v rámci zakázky malého rozsahu

" MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří let"

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.9.2019 a 19.9.2019:

Dotaz č. 1:

Pro přesnější cenovou nabídku bychom potřebovali přesnější projekt na skříně - např. není možné, aby šuplíky u kuchyňské linky jezdili rovnou po zemi. Měl by být sokl - jak vysoký? To samé je u skříně s pojezdovými dveřmi, není možné, aby tato skříň stála na zemi - nefungovali by dveře - musí mít nožičky a ideálně zakrýt soklem.

Odpověď na dotaz č. 1:

Přesnější výrobní dokumentaci zahrňte do ceny výroby. Všechny lamino skříňky budou mít sokly do 100mm výšky a pod korpusy skříněk budou osazeny štelovací plastové nožičky.

Dotaz č. 2:

V původní dokumentaci bylo zadáno světlé lamino dle stávajícího stavu, nyní je požadavek na světlé pastelové barvy, čímž se nám nabídka značně mění. Prosim o upřesnění, která skříň i police bude v jaké barvě? Ceny se výrazně liší.

Odpověď na dotaz č. 2:

Upřesňujeme pro jednotlivé výrobky konkrétně dle přání objednavatele:
T1 - lamino hladké dezén buk

T2 korpusy lamino bílé, pohledové strany, a dvířkovina lamino dezén buk, sokl 100mm, rektifikovatelné nožičky, deska šedá dle výběru - postforming, zásuvkové výsuvy s dojezdem a tlumičem, rektifikace maximálního otevíření

T3 korpusy lamino bukové, hraněno barevnou hranou - oranžová

T4 korpus lamino bílé, hrany barevné - oranžová

T4a přebalovací pult - lamino bílé nebo buk

Dotaz č. 3:

U věšáku na ručníky nejsou uvedeny háčky. Jaké? Jednoháček, dvojháček? Nerez? Chybí rozměry.

Odpověď na dotaz č. 3:

Věšáky budou nerez, jsou uvedeny v D1.1.4 pro jednotlivé místnosti s popisem, že se jedná o dvojháčky. V koupelnových poličkách na ručníky "T4" budou v každém poli dva malé nerez jednoháčky.

Dotaz č. 4:

Zahradní domek nemá upřesněný kotevní systém. Jak hluboko jsou požadovány zemní vruty?

Odpověď na dotaz č. 4:

Nebude se totiž kotvit, bude položen na šedou betonovou dlažbu 50/50 nebo 30/30 do pískového lože.

Dotaz č. 5:

U venkovních truhlářských prvků nejsou uvedeny nátěry. Lazura? Lak, olej?

Odpověď na dotaz č. 5:

Nátěr venkovních prvků - olej.

Dotaz č. 6:

Dřevěné plaňky není součástí rozpočtu?

Odpověď na dotaz č. 6:

Jsou součástí rozpočtu, je to položka 16, ve které je na konci v textu napsáno, že je to včetně materiálu

Dotaz č. 7:

U vstupních dveří uveďte klika/klika, klika/koule, materiál? Barva?

Odpověď č. 7:

Klika/koule, nerez broušený

Dotaz č. 8:

Hloubka vnějších a vnitřních parapetů?

Odpověď na dotaz č. 8:

Hloubka vnějšího parapetu bude do 280mm a hloubka vnitřních parapetů do 200mm.

Dotaz č. 9:

Budou požadovány vnitřní a venkovní parotěsné pásy do oken?

Odpověď na dotaz č. 9:

Ano.

Dotaz č. 10:

Venkovní hřiště tartanové

- pod dřevěnými truhlíky (nejsou součástí nabídky?) bude také tartan?
- jaká barevnost? Mix barev? Naznačené silnice a šipky máme stříkat nebo vřezávat? (jaká barevnost?) - značně rozdílné ceny

Odpověď na dotaz č. 10:
Pod dřevěnými truhlíky nebude tartan
Základní barva bude zelená, členění stříkat.

Dotaz č. 11:
U prosklené stěny píšete, že výplň má být z bezpečnostního skla. Jaký typ bezpečnostního skla to má být?

Odpověď na dotaz č. 11:
Stačí typu např. Connex, bezpečnostní lepené vrstvené v nejlevnější verzi, zabraňující úletu střepů při rozbití. Jiné požadavky na bezpečnost nejsou.

V Turnově dne 20.9.2019



.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 935
511 01 Turnov

