



# DISTRIBUCE

Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  
Sokolská 1183  
Ing. Miroslav Fejfar  
460 01 LIBEREC  
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

11. 08. 2016

NAŠE ZNAČKA

LB / 743 / 16 / OP  
1088350411

VYŘIZUJE / LINKA

Radim Holata / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Liberec 11. 08. 2016

## Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.

Vážený žadateli,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 11. 08. 2016, ve které nás žádáte o vydání stanoviska na stavbu „ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní v k. ú. Turnov“, jejímž investorem je Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, IČ 492 96 990 a k prováděním souvisejících činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

Název stavby: **ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní v k. ú. Turnov.**

Katastrální území: Turnov Předložené podklady: **Projektová dokumentace**

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem elektrického zařízení:

Typ zařízení: **Podzemní kabelové vedení** SJZ: **NN 402042 - UU0017**

Napětová hladina: **NN 0,4 kV**

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** činností zasahujících do ochranného pásma předmětného elektrického zařízení.

Povoleny činnosti \*): **1, 2, 4.**

\*) Legenda povolených činností:

1 – stavební práce

2 – zemní práce

3 – kácení a prořez

4 – umístění stavby

5 – skladování hořlavín

6 – skladování výbušnin

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840,  
Linka pro hlášení poruch: 840 850 860 | e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV bude provedena dle předložené projektové dokumentace číslo 1621 z 07/2016, kterou zpracoval projektant Ing. Jindřich Lechovský, Sokolská 1183, 460 01, Liberec, IČ: 492 96 990.
3. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV, majetku ČEZ Distribuce, a.s.
4. Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. bude zachována - viz. PNE 34 1050, ČSN 33 20 00-5-52 a ČSN 73 6005.
5. Křížení a souběh se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme provést v souladu s ČSN 73 6005, PNE 34 1050 a ČSN 33 20 00-5-52.
6. Kabelové vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce je chráněno technickými normami, zejména ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302, PNE 330000-6, ČSN 73 6005.
7. Pro objekt SO03 – rozšíření příjezdové komunikace požadujeme dodržet vzdálenost min. 0,5 m od kabelového vedení NN (0,4 kV), v majetku ČEZ Distribuce a.s.
8. Před realizací stavby požádá její dodavatel o vytyčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
9. Před pokládkou vrchního povrchu bude zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Semily překontrolováno nepoškození stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. se zápisem do montážního deníku stavby.
10. Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
11. Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
12. Stavební činností v rámci výše uvedené stavby nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
13. Upozorňujeme na mělké ukládání stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. dle podnikové normy navazující na ČSN 34 1050, ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000 - 5 – 52, kde hloubka kabelů může být mimo silnici již od 0,35 m.
14. Výkopové práce v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. budou prováděny ručně s největší opatrností.
15. V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
16. Před započítím stavby musí dodavatel stavby vlastníkovvi energetického zařízení (ČEZ Distribuci, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro stavební práce při výše uvedené stavbě zasahující do ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
17. Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu.
18. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
19. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.
20. Při stavebních pracích v rámci stavebních úprav v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
21. Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech energetického zařízení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
22. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.

23. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035


208.

Ing. Vladimír Koteň  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku  
ČEZ Distribuce, a.s.

#### Přílohy

1x Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

### V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákona provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



ČEZ Distribuce, a.s.  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 208.