

Design 4 - projekty staveb, s.r.o.
Sokolská 1183
Ing. Miroslav Fejfar
460 01 LIBEREC
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
11. 08. 2016

NAŠE ZNAČKA
1088389375

VYŘIZUJE / LINKA
Radim Holata / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Liberec 12. 08. 2016

Žádost o vyjádření k PD.

Vážený zákazníku,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 11. 08. 2016, týkající se vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu „**ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní v k. ú. Turnov**“, jejímž investorem je Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, IČ 492 96 990.

K předložené projektové dokumentaci nemáme připomínky a se stavbou „ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní v k. ú. Turnov“ **souhlasíme**.

Do výroku pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu požadujeme zanést následující podmínky.

V místě navrhované stavby: ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní v k. ú. Turnov se nachází podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3301, ČSN 34 11 00 a ČSN 33 3300.

Podmínky pro podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV.

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí **1 m** po obou stranách krajního kabelu.

V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Při stavebních pracích v rámci stavby dojde k souběhu s podzemním kabelovým vedením NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a.s. Místa souběhu se zařízením energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození podzemního kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a. s. Krytí kabelového vedení nesmí být sníženo.

Stavební činnosti v rámci stavby nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840,
Linka pro hlášení poruch: 840 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
Při provádění prací v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a.s. požadujeme dodržet podmínky uvedené v „Souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení“ vydané pod zn. LB / 743/ 16/ OP ze dne 12. 08. 2016.

Ostatní

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů.

Vyjádření je vydáno k PD pro společné územní a stavební řízení.

Toto vyjádření je platné 12 měsíců od 12. 08. 2016 a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě dalších dotazů nás prosím telefonicky kontaktujte na Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

208.

Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení