



PROFES PROJEKT spol. s r.o.  
Ing. Petr Štěpánek  
Vejrichova 272  
511 01 TURNOV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/ 23. 01. 2019

NAŠE ZNAČKA

1102559038 / SM60

VYŘIZUJE / LINKA

Martin Bucek / 800 850 860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Liberec / 25. 01. 2019

## Vyjádření

Vážený kliente,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 23. 01. 2019, ve které nás žádáte o vyjádření k plánované akci „Chodník Károvsko, Turnov“, na parc. č. 2904/1, 2940/2, 2940/19, 3876/1, 2884, 2891, 2892, 2895/2, 2894/1, 2902, v k.ú. Turnov a na parc. č. 1131/1, 2061, v k.ú. Bělá u Turnova, dle předložené dokumentace.

Proti plánované stavbě nemáme námitek za dodržení následujících podmínek:

- Vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí dešťové kanalizace s naším podpěrným bodem nadzemního vedení nn bude minimálně 1 m;
- zemními pracemi při realizaci stavby nesmí dojít k narušení statiky podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.;
- svislá vzdálenost při křížení příkopu se zasakovacím žebrem se zařízením distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být minimálně 0,5 m;
- podélné uložení obručníku (souběh s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV a VN 35 kV) požadujeme od průběhu krajních kabelů současného podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. realizovat ve vzdálenosti min. 0,5 m;
- při projektování a případné realizaci bude respektován Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: LB / SM59 / 19 / OP a zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které se v dané lokalitě nachází, nebo jehož výstavba se v dané lokalitě připravuje a je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46, nebo technickými normami, zejména s ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN EN 50341-1-ed.2, ČSN 33 2000-5-52, PNE 34 1050 a ČSN 73 6005. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN a PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezesbýtku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>;
- před ukončením bude místo křížení se stávajícím podzemním kabelovým vedením v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce, a.s., vč. zápisu do stavebního deníku.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka

ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |

e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145

zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00


Nadzemní el. vedení nízkého napětí nn do 1 kV není ze zákona chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v blízkosti vedení nn (práce v blízkosti) je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost danou normou ČSN EN 50110-1 ed.2, minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí nadzemního vedení nn.


Za dodržení shora uvedených podmínek souhlasíme s projektovou dokumentací a s vydáním územního a stavebního povolení.

Toto vyjádření je závazné. Jeho platnost je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující dobu platnosti našeho stanoviska.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**  
**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín – Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035 230

Ing. Vladimír Koteň  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever  
ČEZ Distribuce, a. s.

**Příloha:**

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení
3. Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic  
(nehodící se škrtněte)