

Profes Projekt spol. s r.o.
Jana Mikulová

jana.mikulova@profesprojekt.cz

Váš dopis zn./dne: (mail) 18.4.2018	Naše zn.: KSSLK/3152/2018	Datum: 24.4.2018	Vyřizuje: Milan Šádek	Tel. 602 171 595
--	------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

Věc: Technické podmínky pro stavbu – „Chodník Károvska, Turnov“

Dotčené silnice: III/2831, 2832
p.p.č. 2904/1, k.ú. Turnov, obec Turnov, LV 1889
p.p.č. 1131/1, k.ú. Bělá u Turnova, obec Mírová pod Koz., LV 265
p.p.č. 2061, k.ú. Bělá u Turnova, obec Mírová pod Koz., LV 265

Smlouva: smlouva o právu k provedení stavby č. OLP/123/2018 a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti OLP/166/2018 ze dne 19.3.2018

Podkladem pro vydání našeho vyjádření je Vaše žádost ze dne 18.4.2018 a projektová dokumentace ve stupni DSP z 08/2017, stupeň DSR, zak.č. 17082.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále „KSSLK“), jako majetkový správce krajských silnic s provedením stavebních prací včetně uložení kanalizace **souhlasí**, při splnění následujících technických podmínek:

Obecné technické podmínky zásahu do komunikace

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
2. Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
3. Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát *.dwg, *.pdf)

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace

1. Před zahájením vlastních prací v tělese vozovky je nutné zaříznout potřebný tvar pilou a vytvořit svislý, přímý okraj výkopu. Chodník nebude bránit odtoku dešťových vod z povrchu komunikace a dešťová voda bude usměrněna tak, aby stékala do dešťových vpustí. Při provádění bouracích prací a ostatních stavebních prací na vozovce a chodnících je bezpodmínečně nutné postupovat s mimořádnou opatrností.
2. **Chodník bude navázán na komunikaci novým asfaltovým povrchem v minimální šíři 1,0 m**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6
Tel.: 488 043 246
ID schránky: bdnkk7w
E-mail: posta@ksslk.cz

adresa pro doručování:
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

bankovní spojení:
KB Liberec, a.s.
19-7963780267/0100

IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078

provedení strojní pokládkou. Veškeré nové pracovní spáry a spoje mezi stávajícími a novými konstrukcemi budou proříznuty a opatřeny asfaltovou zálivkou za horka dle TP 115 (tzn. jak u obrubníku, žulové dlažby, tak mezi stávajícím a novým asfaltovým povrchem).

3. **Překop** silnice pro kanalizaci - požadujeme, abychom byli přizváni ke kontrole před zahrnutím rýh a jam. Zemní práce v blízkosti ostatních podzemních zařízení budou prováděny ručně. Je nutné dbát, aby nedošlo k poškození podzemních zařízení ostatních správců.
4. Kontrolní statické zkoušky hutnění budou provedeny dle ČSN 72 1006, a to zkušebnou oprávněnou MD ČR. Míra zhutnění musí odpovídat požadavkům na konstrukci vozovky dle katalogu „TP 170“.
5. **Následná obnova povrchu silnice bude provedena strojně v celé délce zásahu s přesahem minimálně 0,5 m od hrany výkopu na obě strany, celková šíře minimálně 1,5 m. Styk nové obrusné vrstvy s vozovkou bude proříznut a opatřen zálivkou z modif.asfaltu na hloubku 30 mm.**
6. Výkopy budou zabezpečeny proti podmáčení a sesuvu, aby nedošlo k narušení konstrukce silnice. Při provádění výkopů a zásypů rýh pro vedení ve vozovce a přilehlých pozemcích musí být dodrženy a konstrukce provedeny dle „Technických podmínek č. 146“ schválené MDS ČR dne 30.3.2001.
7. Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
8. KSSLK neručí za případné škody vzniklé provozem na silnici, silniční údržbou nebo v důsledku porušení podloží vozovky. Případně poškozený siln. majetek musí být uveden do původního stavu.
9. Technické podmínky správce **nenahrazují povolení** k zásahu do silničního pozemku, před zahájením prací požádejte příslušný Městský úřad, odbor dopravní o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace pro stavbu. Podmínky KSSLK p.o. budou jeho součástí.
10. Provedená stavba v silničním pozemku bude zaměřena odpovědným geodetem a měření předáno KSSLK.
11. Ponesete odpovědnost po dobu **60 měsíců** od dokončení a předání za stav na siln. majetku v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponesete záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou výpravou v místech zásahů.
12. Práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11. do 31.3. (v případě dobrých klimatických podmínek bude možné projednat posunutí termínu ukončení stavby před zimou).

Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK – pana Milana Šádka. na tel.č. 602 171 595 (e-mail milan.sadek@ksslk.cz) o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol byl podkladem pro uvedení stavby do užívání (vydání kolaudačního souhlasu).

Vyjádření KSSLK má omezenou platnost 2 roky, tj. do 24.4.2020
--

S pozdravem

Jiří Medek
vedoucí územního
technicko-správního oddělení
východ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6
Tel.: 488 043 246
ID schránky: bdnkk7w
E-mail: posta@ksslk.cz

adresa pro doručování:
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

bankovní spojení:
KB Liberec, a.s.
19-7963780267/0100

IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078