



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:
ze dne: 20.6.2014
Naše značka: O14610085578/OTPCTU/Tm

PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Ing. Petr Štěpánek
Vejrichova 272
511 01 Turnov

Vyřizuje: **Bc. Karel Tůma**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 15.7.2014

Stanovisko společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Průmyslová zóna Vesecko, chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce přístupové komunikace
Účel vyjádření:	Předložená projektová dokumentace - DSP
Zájmové území:	Okres: Semily
	Obec: Turnov
	Část obce, ulice, č.p.: Daliměřice
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Daliměřice, p.p.č. 695/46, 695/117, 695/154, 695/155, 695/160, 695/168, 695/181, 695/183, 695/184, k.ú. Turnov – 698/1, 698/33, 695/121
Žadatel:	Ing. Petr Štěpánek
Adresa, tel., e-mail	PROFES PROJEKT spol. s r.o., Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Investor:	Město Turnov
Adresa, tel., e-mail	A.Dvořáka 335, 511 22 Turnov
Projektant:	Ing. Štěpánek, PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS / VHS / jiný
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – předešlá vyjádření k uvedené akci nejsou
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu nového veřejného osvětlení při komunikaci na p.p.č. 698/1, 698/33 v k.ú. Daliměřice (povoleno rozhodnutím o umístění stavby č.j. SU/14/2588/HOI, ze dne 12.5.2014) a výstavbu chodníku a parkovacího zálivu na p.p.č. 695/46, 695/117, 695/154, 695/155, 695/160, 695/168, 695/181, 695/183, 695/184. Oprava komunikace na p.p.č. 695/121 (není součástí stav. řízení).

SO-101 – Chodník, parkovací záliv – Souhlasíme s výstavbou chodníku a parkovacího zálivu na výše uvedených pozemcích. Pro realizaci požadujeme dodržení podmínek stanovených v příloze tohoto vyjádření.

SO-102 Oprava komunikace (není řešena v rámci UR) – při realizaci požadujeme dodržení podmínek daných přílohou tohoto vyjádření.

Dále požadujeme při realizaci obnovy povrchu komunikace v maximální možné míře zachování stávající nivelety terénu a následnou úpravu povrchových znaků VHI do nové nivelety – kontrolu provedených prací provede provoz vodovodu a kanalizací a o provedené kontrole bude učiněn zápis.

SO-401 – Veřejné osvětlení – Souhlasíme s realizací sloupů veřejného osvětlení dle předložené PD. Platí nadále podmínky dané vyjádřením k UR: Požadujeme při umístění sloupů VO dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění a to min. 1,5 m od líce potrubí. Dále požadujeme při souběhu zemního vedení s vodovodním a kanalizačním řadem dodržení minimální odstupové vodorovné vzdálenosti 1 m od vnějšího líce potrubí, resp. podmínky pro souběh sítí dané přílohou tohoto vyjádření.

Dle předložené situace dojde v trase zemního vedení ke střetu se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.. Proto před samotným zahájením výkopových prací požadujeme vytyčení našeho zařízení. Pro místa střetů jsme stanovili podmínky v "Příloze k vyjádření k UR". V místech střetů s naším zařízením bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace. Křížení kabelů s naším zařízením bude k tomuto zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno ochranným potrubím (chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody), které bude přesahovat min. 1m na každou stranu od osy našeho zařízení.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz

Upozorňujeme na související akci: „Logistický areál, p.p.č. 695/121“ ke které jsme se vyjadřovali dne 21.11.2012 zn. O12610062907/TPCV/Val k možnosti zásobování logistického areálu s možností prodloužení vodovodního řadu v komunikaci a následně k dokumentaci pro územní a stavební řízení pod. č.j. O14610017054/OTPCTU/Tm ze dne 18.4.2014 – Výrobní hala - Amix Production – Turnov, Vesecko – prodloužení vodovodu a přípojka vody (investor Mgr. Josef Bukvic, Amix Production s.r.o.). Upozorňujeme, že uvedené plánované sítě nejsou doposud vedené v našem informačním systému GIS.

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení souhlasíme.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
160
Bc. Karel Tůma
ved. odd. technicko provozní činnosti

Na vědomí:

Příloha: Příloha k vyjádření, PD

Příloha k vyjádření

Podle **zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích** v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí.

Požadujeme splnění následujících požadavků :

- při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací požadujeme minimální vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
- ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005)
- při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizací dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.

K realizaci stavby investor zajistí :

- **písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací** na provoz Turnov alespoň 14 dní předem

– středisko Turnov

telefon

481 322 141

- **písemné oznámení jména odpovědného pracovníka** provádějící firmy a jeho telefonní spojení
- **vytýčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi** (ve spolupráci s pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., - mistr na výše uvedených tel. kontaktech)
- **seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení
- **ochranu zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací
- **přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště před zásypem** položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. do protokolu, kde bude vysloven souhlas či nesouhlas ke kolaudaci.
- **ohlášení každého poškození zařízení** Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

Vydání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení, je z naší strany vázáno respektováním všech podmínek tohoto vyjádření, které budou ve vydaných rozhodnutích citovány.

Respektování našich požadavků je vázáno na naše kladné stanovisko ke kolaudaci stavby.