


## LEGENDA ZNAČENÍ:

- potrubí tlakové PVC—U PN10  
— 9 — potrubí PVC KG SN4

Název značky	Grafická značka
Ventil	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Uzavírací klapka	
Armatura se servopohonem na střídavý proud	
Plovákový ventil	
Kohout s odvodněním	
Vodoměr	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

## LEGENDA:

14. Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240\*dHxm<sup>3</sup>  
15. Nádobka na sůl  
16. Plastový potrubní zachycovač nečistot G1"  
20. PP integrovaná retenční nádrž se staticky zajištěnou příčkou pro výšku vodního sloupce 1,8m, rozměry 1,5x2,0x2,0mm, objem 6,0m<sup>3</sup>

 architektonický atelier		akce <b>Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa</b>		
místo stavby		Turnov, Park U Nádraží, parc. č.: 2600/1 k.ú. Turnov		
objednatel		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov		
generální projektant		AND, spol.s r.o., Nám. Dr. V. Holého 1057/16, 180 00 Praha 8, www.andarch.cz		
vedoucí projektant		Ing.arch. V. Danda		
autorský návrh		Ing.arch. J. Kosnar, Ing.arch. O. Smolík		
odpovědný projektant / vypracoval		Ing. Ivo Pospíšil / Ing. Libor Loveček		
stupeň	dokumentace pro společné povolení	objekt <b>SO 01 - Vodní prvek</b>	paré	
datum	11 / 2018	profese <b>Technologie úpravy vody</b>		
měřítko	-	<b>Liniové schéma- dopouštění</b>	č.přílohy	<b>SO 01.3 - 11</b>