


00	Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby	05. 2020	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125				
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/005/500	
Ing. V. Meduna	A. Zdražilová		Ing. V. Meduna	POČET FORM.	3 A4	
				DATUM	05. 2020	
INVESTOR	Městská sportovní Turnov s.r.o., V. Maška 2300, 511 01 Turnov			MĚŘÍTKO		
Turnov - areál Maškova zahrada Přístavba a vestavba zimního stadionu SO 01 : Vestavba 1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				JMÉNO SOUBORU		
				TUM12_09-10-(tab_mistnosti)_a02.dwg		
				STUPEŇ PROJ.	JP	
Tabulky místností a úprav povrchů				ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
					D1.01	1.008

Vysvětlivky k úpravám povrchů:

podlahy

KD : keramická dlažba (event. s uvedeným protisklizem dle ČSN EN 14411 a DIN 51 097)
v místnostech bez obkladu stěn s keramickým soklem po obvodu
CS : cementová stěrka
pryžový povrch : pryžový koberec lepený včetně pryžového soklu v. 60 mm
N : nátěr na beton otěruvzdorný protiskluzný
zátěžový koberec : lepený k podkladu, včetně kobercového soklu

stěny

BT : betonové tvárnice (ztracené bednění) spárované bez omítky
OVŠ : omítka vápenná štuková dvouvrstvá (jádro a štuk) + finální malba (pokud není definován jiný nátěr)
OCH : omítka cementová hladká + finální malba (pokud není definován jiný nátěr)
KO : keramický obklad (do zadané výšky)
ON : omyvatelný nátěr ve skladbě penetrace + 2x nátěr (do zadané výšky)
f : fungicidní přísada do omítky nebo nátěru (malby)

stropy

žb : strop z filigránových desek spárovaný
P_MK : podklad minerální kazetový (viditelný rastr 600x600mm)
N : nátěr, typ dle podkladu
f : fungicidní přísada do omítky nebo nátěru (malby)

Poznámky:

- 1) stávající stěna s vnitřní omítkou – očistí se, napenetruje a opatří výmalbou
- 2) stávající stěna s fasádní omítkou a 50 mm zapuštěným soklem – sokl v. 500 mm se přizdí, stěna se očistí, napenetruje, přeštukuje vápennou omítkou a opatří výmalbou
- 3) stávající stěna s fasádní omítkou a 50 mm zapuštěným soklem – sokl v. 500 mm se přizdí, stěna se očistí, napenetruje, přeštukuje cementovou omítkou a opatří nátěrem
- 4) betonové tvárnice na straně zimního stadionu se opatří cementovou omítkou a omyvatelným nátěrem v. 1500 mm a soklem výšky 100 mm z podlahového nátěru stadionu

- * malba na omítkách : disperzní, otěruvzdorná, paropropustná + penetrace
- * nátěr na betonových konstrukcích bez omítky : hydrofobizační nátěr na bázi silikonových pryskyřic
- * zakončení obkladů zaoblenou nekorodující kovovou lištou
- * vnitřní parapety jsou převážně opatřeny keramickým obkladem (KO), v kancelářích dřevotřískovým parapetem

1. NP

Č. místn.	Název místnosti	Plocha [m2]	Výška [m]	Druh podlahy	Úprava stěn	Úprava stropu	Poznámka
1.21	HALA ZIMNÍHO STADIONU	–	3.05	–	OCH + N	–	nová stěna – 4)
1.51	SKLAD	20.08	3.05	P11 : CS + N	OCH + ON (2150)	žb + N	stáv. stěna – 1)
1.52	SKLAD	20.50	3.05	P32 : pryžový povrch	OCH + ON (2150)	žb + N	stáv. stěna – 1)
1.53	SKLAD	12.89	3.05	P32 : pryžový povrch	OCH + ON (2150)	žb + N	stáv. stěna – 1)
1.54	CHODBA	6.70	3.05	P32 : pryžový povrch	OCH + ON (2150)	žb + N	stáv. stěna – 1)

TABULKA MÍSTNOSTÍ a úprav povrchů

CODE s.r.o.	Č.ZAK. 2020/005/500	ČÁST D.1.01	Č.PŘÍL. 1.008/ 3
--------------------	------------------------	----------------	---------------------