



přívod
RS CYKY 3J x 2,5

plynový kotel
K1 CYKY 3J x 1,5

plynový kotel
K2 CYKY 3J x 1,5

regulace větví
R1-3 CMSM 3J x 1,0

zásuvka
Z1 CYKY 3J x 1,5

zásuvka
Z2 CYKY 3J x 1,5

čidlo teploty
BK JYTY 2 x 1,0
ventilátor kotelna
V1 CYKY 3J x 1,5
čidlo úniku plynu, teplota
BGT JYTY 2 x 1,0

kotel stop
K1 JYTY 2 x 1,0

hav. ventil plyn
YG CYKY 3J x 1,5

čidlo úniku plynu, teplota
BGT JYTY 4 x 1,0

min. tlak v systému
SP JYTY 2 x 1,0

čidlo zaplavení
SL JYTY 4 x 1,0

kotelna stop
SB JYTY 2 x 1,0

ochrana je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje

Název akce :	Modernizace kotelný budovy městského úřadu		
Místo stavby :	Antonína Dvořáka 335, Turnov PSČ 511 01		
Investor :	Město Turnov		
	Antonína Dvořáka 335, Turnov PSČ 511 01		
	IČO : 00276227 DIČ : CZ00276227		
Stupeň dokumentace :	Realizační projektová dokumentace		
Zodp. projektant :	Ing. Antonín Horych		
Název výkresu :	9. Rozvaděč RK		
Datum :	Číslo zakázky :	Formáty :	Měřítko :
12/2019	42/2019	2A4	—

TH

PROJEKT s.r.o.

PROJEKCE VYTÁPĚNÍ, PLYNOINSTALACE, VZDUCHOTECHNIKY A ZDRAVOTECHNIKY

Alšovice 233, 468 21 Pěnčín

mob. 777 263 911,

www.th-projekt.wz.cz,e-mail:horych@volny.cz

IČ:272 72 168

DIČ : CZ 272 72 168