

Sestava osvětlovacího bodu

- stožár osvětlovací sadový stupňovitý v=5m
Např. GA-5—114/89/76, žárově zink. 3 ks
- svítidlo DINGO 1x70W, HIT 70W 3 ks
(uvedený typ lze nahradit jiným svítidlem stejného standartu a výkonu, s podobným designem)
- příruba na výlož. Sloup prům.76mm 3 ks
- elektrovýzbroj stožárová Cu-svorkovnice
s 1 pojistkou Elektro Bečov typ SV-A6.16.4 3 ks
- elektrovýzbroj - kabel CYKY 3Cx1,5mm² - 6m 3 ks

Kabeláž, výkop, základy

- napojení kabel CYKY 4x10mm² -60,0m
- výkop pro kabel -54,0m
- ochranná folie -54,0m
- zemnicí pásek 54,0m
- pískové lože pod kabel 2,0m³
- výkop pro základové patky sloupů 0,6mx0,6mx1,2m - 1,3m³
- základ pod sloupy 0,6mx0,6mx1,2m, beton C20/25 - 1,3m³
- zához rýhy vykopaným materiálem
- revize elektro -1soub.