



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1

Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona (dále jen výzva) s názvem

"Retoping atletické dráhy a technických sektorů"

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 na základě žádostí účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Dotaz účastníka:

Dle SoD, Čl. VI. Doba plnění, je maximální doba plnění 15 dnů.

Domníváme se, že 15 dnů na provedení prací tohoto charakteru je málo. Přípravné práce se budou provádět cca 2 dny, po těchto pracích a umytí plochy bude následovat vysychání sportovního povrchu, které může trvat i několik dní v závislosti na stanoveném období provádění prací. Samotný retoping plochy se bude provádět cca 12 dní. Po technologické přestávce bude následovat lajnování. Dovolujeme si odhadnout dobu trvání prací na cca 30-35 dnů.

ad 1) Odpověď zadavatele:

Zadavatel se rozhodl prodloužit termín plnění, resp. **dobu plnění zakázky na max. 30 dnů (kalendářních)**, v období nejdříve zahájení od 1.3.2023 a termínem ukončení nejpozději do 30.4.2023. Zadavatel doplňuje návrh smlouvy o dílo.

2) Dotaz účastníka:

Dle ZD, čl. 9c Technické kvalifikační předpoklady, nám není zcela jasné, zda má uchazeč předložit zakázky obdobného charakteru, kde bylo atletické sportoviště jako celek certifikováno WA pro kategorii Class 2, Construction Category IV nebo má předložit zakázky obdobného charakteru, kde byl instalován sportovní povrch, který je certifikován WA (dříve IAAF)?

ad 2) Odpověď zadavatele:

prosíme o doložení alespoň 3 zakázek obdobného charakteru, tedy **retopingu atletických stadionů, které byly certifikovány dle „World Athletics“ nebo byly certifikovány dle předešlé certifikace IAAF, a to za posledních**

10 let v hodnotě min. 4 mil. Kč bez DPH u každé z nich, vč. kontaktních spojení na investory. V tomto smyslu zadavatel upravuje také čestné prohlášení o splnění kvalifikace.

3) Dotaz účastníka:

Je uvažováno o certifikaci WA, kategorie Class 2, Construction Category IV pro nově zrekonstruovaný areál? Pokud ano, pro certifikaci chybí položky ve výkazu výměr.

Dále pak, pro uvedenou certifikaci, je potřeba splnění několika podmínek. Jednou z podmínek je mimo jiné i rovinatost umělého sportovního povrchu. Dovolujeme si upozornit, že zhotovitel bude provádět pouze retoping povrchu, tedy vrchní vrstvu a tím pádem nedokáže ovlivnit stávající spodní konstrukce a její např. nevhodnou rovinatost, která by měla vliv na neudělení certifikace.

Ad 3) Odpověď zadavatele:

Ano, certifikace WA pro umělý povrch je součástí veřejné zakázky a zadavatel doplňuje v tomto smyslu soupis prací, dodávek a služeb.

Pro atletický stadion obdržel zadavatel certifikát od dodavatele, který realizoval předchozí povrch a stadion je tedy dle regulí IAAF.

4) Dotaz účastníka:

Požadavek zadavatele na certifikaci v souladu s ČSN EN 14 877 a DIN V 18036-6 a s požadavky Mezinárodní atletické federace „World Athletics“ (dříve IAAF) se vztahuje na umělý povrch, který byl realizovaný v rámci referenčních staveb nebo na celé referenční stavby ?

Ad 4) Odpověď zadavatele:

Viz odpověď č. 2) prosíme o doložení alespoň 3 zakázek obdobného charakteru, tedy retopingu atletických stadionů, které byly certifikovány dle „World Athletics“ nebo byly certifikovány dle předešlé certifikace IAAF, a to za posledních 10 let v hodnotě min. 4 mil. Kč bez DPH u každé z nich, vč. kontaktních spojení na investory.

5) Dotaz účastníka:

Trvá zadavatele i přes výše uvedené na této zadávací podmínce:

*Dodavatel pro atletické sportoviště **zajistí** realizaci stavby v souladu s technickým manuálem „Track and Field Facilities Manual- Edition 2019“ Mezinárodní atletické federace „World Athletics“ (dříve IAAF) a certifikaci stavby pro kategorii CLASS 2, Construction Category IV, za posledních 5 let v hodnotě **min. 4 mil. Kč bez DPH** u každé z nich, včetně kontaktních spojení na investory. ?*

Pokud na ni zadavatel trvá, nechť ji náležitě objasní a vysvětlí.

Ad 5) Odpověď zadavatele:

Technické kvalifikační předpoklady byly upraveny, viz odpověď č. 2) prosíme o doložení alespoň 3 zakázek obdobného charakteru, tedy retopingu atletických stadionů, které byly certifikovány dle „World Athletics“ nebo byly certifikovány dle předešlé certifikace IAAF, a to za posledních 10 let v hodnotě min. 4 mil. Kč bez DPH u každé z nich, vč. kontaktních spojení na investory.

6) Dotaz účastníka:

Co zadavatel konkrétně míní zakázkou obdobného charakteru ? Je takovou zakázkou také realizace zcela nové atletické dráhy včetně technických disciplín s novým umělým povrchem typu Spray Coat nebo typu Sandwich nebo je jí pouze provedení nové vrstvy povrchu na starý očištěný a vyspravený povrch (retoping) ?

Ad 6) Odpověď zadavatele:

Viz odpověď č. 2)

7) Dotaz účastníka:

Trvá zadavatel i přes výše uvedené na minimálně třech referenčních stavbách, které byly provedeny v souladu s technickým manuálem „Track and Field Facilities Manual- Edition 2019“ Mezinárodní atletické federace „World Athletics“ (dříve IAAF) a byly certifikovány pro kategorii CLASS 2, Construction Category IV nebo připustí prokázání zkušeností i jinými stavbami atletických oválů či drah se sektory technických disciplín, případně jednou stavbou, na kterou byla vydána certifikace stavby pro kategorii CLASS 2, Construction Category V a dalšími např. 2 atletickými stavbami s certifikovaným umělým povrchem „World Athletics“ (dříve IAAF) ?

Ad 7) Odpověď zadavatele:

Technické kvalifikační předpoklady byly upraveny, viz odpověď č. 2).

Lhůta pro podání nabídky se tímto nemění a zůstává stejná, tedy 10.11.2022 do 10 hodin.

Přílohy:

1. Čestné prohlášení z 2.11.2022
2. Návrh smlouvy z 2.11.2022
3. Soupis prací, dodávek a služeb z 2.11.2022

V Turnově dne 2. 11. 2022

.....**V.r.**.....

Ing. Tomáš Hocke
starosta