KAČÍREK

ZATRAVNĚNÁ STŘECHA

SVĚTLÍK

ZATRAVNĚNÁ STŘECHA

KAČÍREK

KABELOVÁ TRASA VEDENA 1kV KABELOVÝM RÁSTEM Š. 400MM

KABELOVÁ TRASA VEDENA 1kV KABELOVÝM RÁSTEM Š. 400MM

strojovna 1.NP

ventilátor přívod, ref.0.01.01
1100/1,400V

ventilátor odvod, ref.0.01.01
1100/1,400V

kondenzátor

ventilátor přívod, ref.0.01.02
3x1,4/2V

ventilátor odvod, ref.0.01.02
4x1,4/2V

Napěťová soustava : 3NPE 50Hz, 400V/TN-C, TN-S
Ochrana před úrazem ai pouzdřením / samočinným odpojením
od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

Jímací soustava bude provedí dvojí z drátu FeZn. 8 mm nejčetnějších

Vedlejší krovové patřením na střeše může být přípojena na jímací vedení.
Dráty FeZn 10mm, o délce cca 5m, vyvedené ze základového uzemnění, ponechat po dobu
výstavby objektu ohýbané a odkazujícími pod pořkrovní.

V místě hlavní revizní svorky bude na základovému pásku přivedeí přípojnicí drát pro
připojení k hlavním propojovacímu objektu

Jímací soustava z drátu FeZn. 8 mm nejčetnějších

Jímací soustava z drátu FeZn. 8 mm nejčetnějších

WC
2000x3/h

08.01

Výhled pro kopcí letiště
(bez zpětného kopcí letiště)

# SPOLEČENSKÉ CENTRUM TURNOV
Markova 311, Turnov

Investor:
KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s. r. o.
Markova 311, 511 01 Turnov
telefon/fax: +420 481 322 083/+420 481 321 381
e-mail: kct@kulturno.cz
zástupce Václav Fejfar

Architekt:
ATELIER 6 a. s.
Rohanovo 3L, 130 00 Praha 3
telefon/fax: +420 222 590 250/+420 222 591 945
e-mail: at6@at6.cz
Ing. arch. Radek Šíma

Projektant:
NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.
U Měšťanského pivovaru 5a, 170 00 Praha 7
telefon: +420 266 704 192, fax: +420 266 704 191
e-mail: info@nemecpolak.cz
Ing. Ivan Němec

# DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zpracovatel části:
ing. Alexandr Ivajev -
IGS-Projektová kancelář
Třeskalíkova 1024, Praha 10
IČO: 16096053
tel.: 272 93 66 01
tel.: 606 85 07 04

| | |
|---|---|
| Část dokumentace: | Parié: |
| SO.01. 1.11. ELEKTRO - SILNOPROUD | Číslo zakázky: |
| | Datum: 10/2005 |
| Kreslil: Ing. Alexandr Ivajev | Počet listů/díl: 8A4 |
| Projektant: Ing. Alexandr Ivajev | Měřítko: 1:100 |
| Kontroloval: | Objekt: SO.01. |
| Obsah výkresu: SITUAČNÍ SCHEMA ROZVODŮ - STŘECHA | Číslo výkresu: 12 |