



## Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,  
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

### DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1

#### Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na služby zadané jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 6 zákona  
č. 134/2016 Sb. (dále jen výzva) s názvem

#### **„Energeticko úsporné opatření - foukaná izolace do stropní konstrukce, ZŠ 28. října, Turnov“**

##### **Identifikační údaje zadavatele:**

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatel:   | <b>Město Turnov</b>                                               |
| Sídlo:             | Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov                               |
| IČ:                | 00276227                                                          |
| DIČ:               | CZ00276227                                                        |
| tel:               | +420 481 366 111                                                  |
| fax:               | +420 481 366 112                                                  |
| číslo účtu:        | 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny                           |
| profil zadavatele: | <a href="https://zakazky.turnov.cz">https://zakazky.turnov.cz</a> |

##### **Doplnění zadávací dokumentace na základě uskutečněné prohlídky místa plnění:**

|                                                               |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Plocha k zafoukání:</i>                                    | 1.480 m <sup>2</sup> (odsouhlaseno všemi zúčastněnými uchazeči po zaměření prostoru) |
| <i>Vypočtený objem izolantu:</i>                              | 444 m <sup>3</sup>                                                                   |
| <i>Tloušťka vrstvy:</i>                                       | 30 cm                                                                                |
| <i>Tloušťka použitých OSB desek:</i>                          | 15 mm                                                                                |
| <i>Počet lávek:</i>                                           | 1 centrální středem konstrukce,<br>5 kratších kolmých odboček pro technickou obsluhu |
| <i>Délka lávek:</i>                                           | 120 m vč. bednění kolem 2 vstupů na půdu                                             |
| <i>Délka krycího bednění po obvodu větracích „holubníků“:</i> | 32 m (výška 60 cm)                                                                   |

Lhůta pro podání nabídky se tímto nemění a zůstává stejná, tedy **30.08.2023 do 10 hodin**.

V Turnově dne 23.08.2023

**Ing. Tomáš Hocke v. r.**  
.....  
starosta města