


SEZNAM POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ:

OZNAČENÍ	POPIS
N1.01/N5	Chráněná úniková cesta typu A
N2.01	Foyer, volný výběr
N3.01	Kanceláře
N3.02	Čítárna
IŠ	Instalační šachta
VŠ	Výtahová šachta
EL	Elektrický rozvaděč

LEGENDA PO:

OZNAČENÍ	
---	Hranice požárních úseků
---	Hranice (částečně) chráněné únikové cesty
EI 15 DP1	Požární odolnost dveří a požárních stěn
REI 15 DP1	Požární odolnost stropu
R 15 DP1	Požární odolnost nosné konstrukce
C	Samozavírač dveří
S	Kouřetěsnost dveří
K	Koordinátor zavírání dveří
P1	Dveřní kování podle ČSN EN 179
⊗	Nouzové osvětlení
(H)	Vnitřní odběrné místo
(B)	Chráněná úniková cesta typu B
(E)	Evakuační výtah
●	Práškový přenosný hasicí přístroj
[EPS]	Elektrická požární signalizace
[AHK]	Autonomní hlásič kouře
[CS] [TS]	Tlačítka CENTRAL a TOTAL STOP
[OPPO]	Obslužné pole požární ochrany
[]	Ústředna EPS
[]	Akustické poplachové zařízení
[]	Domácí rozhlas s nuceným poslechem
→ 40	Směr úniku (+ počet osob, vč. součinitele "s")
E=40	Počet osob v prostoru
s=1,5	Součinitel vyjadřující schopnost pohybu osob
ú.p.	Únikový pruh šířky 0,55m

Poznámka:
Výkresová část nemusí obsahovat všechny značky uvedené v legendě.

Zpracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	<div> Štěrboholská 1434/102a, Praha 10 tel.:720 067 519 lukas.kosata@ampeng.cz</div>	
Ing. Lukáš Košata	Ing. Miroslav Praxl	Ing. Miroslav Praxl		
Investor	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov		<div>Autorizační razítko</div>	
Generální projektant	A69 - architekti s.r.o. Nad Malým mýtem 1739/2a, 147 00 Praha 4 - Braník			
Projektant části	AMPeng, s.r.o. (IČO: 26 88 50 93) Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10 - Hostivař			
Název akce <div>Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově parc. č. 662/2, 623/5, k.ú. Turnov</div>				
Část <div>D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</div>			Formát	4x A4
			Stupeň	DPS
			Datum	05/2023
Obsah <div>Půdorys 2. NP</div>			Měřítko 1:75	Č. výkresu 04