

Dotazy č. 01 - Projektová dokumentace - stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov"

1| Studie neřeší vytápění objektu. Bude součástí stavebních úprav i změna vytápění budovy (jaké?) vč. nové MaR a otopné soustavy?

Stávající vytápění objektu je řešeno elektrickými akumulacími kamny. V rámci stavebních úprav a přístavby je uvažováno s návrhem kompletně nové otopné soustavy včetně plynové kotleny. Součástí projektové dokumentace bude i část MaR.

2| Likvidace splaškových vod - bude nutná nová přípojka pro novou přístavbu? Suterén je o patro než stávající zařizovací předměty.

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav bude nutné realizovat novou přípojku splaškové kanalizace. O způsobu napojení na stávající kanalizační řad /tlaková, gravitační přípojka/ rozhodne dodavatel projekčních prací po dohodě se zadavatelem.


3| Je/bude k dispozici DWG pasport objektu? Bude k dispozici DWG studie? Jsou již provedeny nějaké průzkumy?

Pasport objektu bude zadavatel poskytovat ve formátu DWG.

Studii objektu bude zadavatel poskytovat ve formátu DWG.

Nejsou provedeny žádné průzkumy. K dispozici je pouze geodetické zaměření předmětné části pozemku /DWG, DXF/. Požaduje k projektové dokumentaci zhotovit průzkumy uvedené ve výzvě k podání nabídky.

V Turnově dne 18.1.2017



Ing. Tomáš Hocke

starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov