

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č. místn.	Název místnosti	Plocha [m2]	Výška [m]	Druh podlahy	Úprava stěn	Úprava stropu	Poznámka
1.61	ZÁZEMÍ	11.76	2.85	P21 - KO (R9)	OVŠ + ON (2150)	P_MK	stěn. stěna – 2)
1.62	CHODBA	13.10	2.85	P21 - KO (R9)	OVŠ + ON (2150)	P_MK	stěn. stěna – 2)
1.63	KANCELÁŘ	40.25	2.85	P1k - CS + stěrková kobenc	OVŠ	P_MK	...
1.64	CALL KUCHYŇKA	3.82	2.85	P21 - KO (R9)	OVŠ + ON (2150)	P_MK	KO za linkou
1.65	ARCHIV	14.97	2.80	P1k - CS + stěrková kobenc	OVŠ + ON (2150)	P_MK	...
1.66.1	PŘEDSÍŇ WC muži	2.30	2.50	P21 - KO	KO (2000) + OVŠ + ř	P_MK	...
1.66.2	WC muži	1.85	2.50	P21 - KO	KO (2000) + OVŠ + ř	P_MK	...
1.67.1	PŘEDSÍŇ WC ženy	2.30	2.50	P21 - KO	KO (2000) + OVŠ + ř	P_MK	...
1.67.2	WC ženy	1.85	2.50	P21 - KO	KO (2000) + OVŠ + ř	P_MK	...
1.68	ZASEDACÍ MÍSTNOST	25.51	2.85	P1k - CS + stěrková kobenc	OVŠ	P_MK	stěn. stěna – 2)
1.69	CHODBA	18.72	3.00	P32 - prořezí povrch	BT + ON do stropu	Zb + N	stěn. stěna – 3)
1.70	ŠATNA 2	27.78	3.00	P32 - prořezí povrch	BT + ON do stropu	Zb + N	stěn. stěna – 3)
1.71	ŠATNA 3	25.48	3.00	P32 - prořezí povrch	BT + ON do stropu	Zb + N	...
1.72	ŠATNA 4	27.05	3.00	P32 - prořezí povrch	BT + ON do stropu	Zb + N	stěn. stěna – 3)
1.73	ŠATNA 5	32.58	3.00	P32 - prořezí povrch	BT + ON do stropu	Zb + N	...
1.74.1	WC pisoáry	4.92	3.00	P32 - prořezí povrch	KO (2000) + OOH + ř	Zb + N + ř	...
1.74.2	WC	2.63	3.00	P32 - prořezí povrch	KO (2000) + OOH + ř	Zb + N + ř	...
1.74.3	SPRCHY	5.98	3.00	P22 - KO (R/B)	KO (2400) + OOH + ř	Zb + N + ř	...
1.75	CHODBA	15.77	3.00	P32 - prořezí povrch	BT + ON do stropu	Zb + N	stěn. stěna – 3)
1.76	TRENÉRI	19.59	3.00	P32 - prořezí povrch	BT + ON do stropu	Zb + N	KO za umyvadlem
1.77	ŠATNA 1	51.00	3.00	P32 - prořezí povrch	BT + ON do stropu	Zb + N	stěn. stěna – 3)
1.78.1	WC pisoáry	7.06	3.00	P32 - prořezí povrch	KO (2000) + OOH + ř	Zb + N + ř	...
1.78.2	WC	1.53	3.00	P32 - prořezí povrch	KO (2000) + OOH + ř	Zb + N + ř	...
1.78.3	UKLÍZEČKÁ KOMORA	2.51	3.00	P21 - KO	KO (2000) + OOH + ř	Zb + N + ř	...
1.78.4	SPRCHY	10.63	3.00	P22 - KO (R/B)	KO (2400) + OOH + ř	Zb + N + ř	...
1.79	TECHNICKÁ MÍSTNOST	46.93	3.00	P11 - CS + N	BT + ON do stropu	Zb + N	stěn. stěna – 3)

POZNÁMKA:

Kabelové rozvody datových zásuvek UKS budou provedeny kabely např. U/UTP CAT.5e.
Kabelové rozvody optických linek UKS budou provedeny kabely např. 8vl. 50/125.
Kabelové rozvody hodinové linky JČ budou provedeny kabely např. JYTY 2x1.
Kabelová vedení komunikační linky PZTS budou provedena kabely např. CC-01.
Přesná specifikace kabelů odpovídajících příkaze č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb. bude upřesněna při realizaci stavby dle požadavků aktuálně platných předpisů.
Kabelové vývody ponechat s rezervní délkou vývodu cca 2m.
Síťová napájecí vedení pro slaboproudá zařízení budou provedena kabelem v rámci části elektro.
Výška a pozice datových zásuvek sjednotit s výškou zásuvek NN.
Výška ovládacích klávesnic PZTS cca +1,4m nad úrovní podlahy.
Detektory PZTS PIR nástěnně budou osazeny na stěně ve výšce cca +2,3m nad úrovní podlahy.
Přesná pozice prvků musí být při realizaci koordinována s pozicemi ostatních zařízení např. svítidel, rozvodů VZT apod..
Přesnou polohu výstupních zařízení upřesní architekt akce v rámci zadání interiéru.
Kabelové rozvody zajišťující funkci a ovládání zařízení k požárnímu zabezpečení staveb, jejichž funkčnost se při požáru vyžaduje, budou vždy vedeny pod omítkou nebo v rámci nosného systému (např. kabelový žlab, kabelové příchytky) splňujícího požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R30.
Kabelové trasy vč. propojovací krabic a nosného systému zajišťující funkci a ovládání zařízení k požárnímu zabezpečení staveb (sloužící k ovládání návazných zařízení), jejichž funkčnost se při požáru vyžaduje musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou podle čl. 4.2.1 ČSN 73 0848.
Kotevní a spojovací prvky určené k instalaci kabelových rozvodů, jejichž funkčnost se při požáru vyžaduje, a pro jejich nosné systémy, musí být kovové s odpovídající únosností a stabilitou splňující požadavky na kabelové trasy s funkční integritou podle čl. 4.2.1 ČSN 73 0848.
Kabelové trasy vedené v rámci shromažďovacího prostoru musí být provedeny dle ČSN 73 0831 čl. 5.4.1.
Kabelové trasy s třídou reakce na oheň B2ca,s1,d0 mohou být v rámci shromažďovacího prostoru vedené volně na povrchu.
Kabelové trasy v provedení PVC musí být v rámci shromažďovacího prostoru vedené v uložené do omítkou, v podlaze či stropu s krytím nejméně 10mm viz. ČSN 73 0831 čl. 5.4.1.
Kabelové trasy v přístavbě budou uloženy volně v PVC trubkách do konstrukce stropu. Ze stropu budou kabely vedeny svisle k jednotlivým prvků.
Po dokončení instalace budou kabely překryty finální vrstvou betonu stropu.
V částech stropní konstrukce, kde bude vnější izolace stropu kotvena přímo do konstrukce stropu, budou kabely uložené v rámci stropu vedeny v ocelových trubkách nebo budou vedeny v trubkách pohledově uvnitř místností.
Kotevní a spojovací prvky určené k instalaci kabelových rozvodů musí být s odpovídající únosností a stabilitou.
Působení vnějších vlivů je stanoveno dle ČSN 33 2000-5-51 Protokolem o určení vnějších vlivů, který je součástí dokladové části projektové dokumentace stavby.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41:
– pro napájecí zdroje – automatickým odpojením od sítě TN-C-S, 230V/50Hz.
Při kladení sdělovacích kabelů dodržet odstupy od ostatních rozvodů dle ČSN 34 2300:
– do 5m souběh 6cm, nad 5m souběh 20cm a při křižování 1cm.
Legenda prvků viz výkres č. D1.02.4.804

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
00	pro stavební povolení a provádění stavby	05/2020	

Generální projektant
CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960
PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

Zpracovatel části
PROSYCO s.r.o.
KOMPLEXNÍ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
PROJEKCE-MONTÁŽE-REVIZE-SERVIS
Provozovna:
Arnoštka z Pardubic 2771
Pardubice, Tel: 466511880

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/005/500
OTAKAR ŠMÍD	ING. JAN SÝKORA	ING. JAN ŠTĚPÁNEK	ING. KAREL PETRŮ	POČET FORMÁTŮ	4 A 4
				DATUM	05/2020
INVESTOR	Městská sportovní Turnov s.r.o., V. Maška 2300, 511 01 Turnov			MĚŘÍTKO	1:100

Přístavba a vestavba zimního stadionu
Turnov - areál Maškova zahrada
SO 02 - Přístavba zimního stadionu
D1.02.4.800 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Jméno souboru: D1.02.4.807-SLP
Stupeň dokumentace: **JP**

Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
	D1.02	4.807

PŮDORYS - SLP