



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz/profile_display_2.html
Identifikace projektu:	Název projektu: Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov registrační číslo CZ.06.04.04/00/22_001/0000001

Název zadavatele:	Město Turnov
Sídlo zadavatele:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen:	Ing. Tomáš Hocke, starosta města
IČO:	00276227
DIČ:	CZ00276227

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 3. 10. 2023, 4. 10. 2023, 6. 10. 2023, 9. 10. 2023, 10. 10. 2023 a 12. 10. 2023 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

Dotaz č. 1:

1) Dotaz týkající se dřevěného obkladu v přednáškovém sále 1.15 - PAO a PAO-Z – jaký je požadavek na překližku? Tedy jaký materiál a jaký má být směr let.

2) Dále prosím upřesnit zda mají být stolky frézované a vrtané a zda má směr let navazovat?

3) Jaká je přesná představa provedení stolků?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Ad1) truhlářská překližka tl. 18mm, směr let vodorovný (ve směru drážkování). Konkrétní výběr bude předmětem vzorkování.

Ad2) ano, stolky mají mít stejné provedení jako okolní plochy, tedy drážkování a zevnitř vrtání dle výkresu, drážkování musí navazovat, u let to bude obtížné, ale ideálně také.

Ad3) stolky mají mít funkci odkládacího místa na skleničku, talířek apod. Tedy musí mít sklopné kování s aretací ve vodorovné poloze. Otevírání bezúchytkové např. PUSH.

Konkrétní detaily budou předmětem odsouhlasování dílenské dokumentace dodavatele.

Prvky jsou blíže popsány na výkresu D.1.5.5_Přednáškový sál 1.15 v části

D_1_5_Hlukova_studie_a_prostorova_akustika.

Zároveň jsou tyto dva prvky umístěny záměrně i do truhlářských výrobků v části

D_1_1_Architektonicko_stavebni_cast.

Ve výkazu výměr jsou vykázány pouze v akustice, aby se nedublovaly.

Prosíme tedy účastníky, aby se podívali do D.1.1.28_Tabulka_truhlářských_výrobků, kde naleznou přesné popisy.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

Žádáme o poslání výkresů schodiště a informaci kolik ramen celkově je? ve výkazu je SCH01-SCH10, v dostupných výkresech ale SCH01 a SCH02 nevidím.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Jedná se o prefabrikovaná schodiště, která jsou zdokumentovaná na výkresech ve statické části a také na výkresech v části architektonicko-stavební.

Konkrétně se jedná o výkresy ve statické části:

D_1_2_03 (základy)

D_1_2_05 – 08 (půdorysy 1pp-3np)

Ramena SCH01 a SCH02 jsou vidět ve sklopených řezech na výkrese D_1_2_03 (základy)

Na výkrese D_1_2_08 je nesprávně označené rameno SCH10. V tomto místě již výš žádné rameno neběží. Celkový počet ramen je 9, tedy SCH01 - SCH09.

Celkem jsou 2 půdorysné tvary ramen. Jeden tvar mají ramena SCH 01,03,05,07,09 a druhý ramena SCH 02,04,06,08.

Ve výkazu výměr bude upravena položka č. 74 na SCH01 – SCH09. Výkres s upraveným schodištěm je přílohou.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

Žádáme jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Na prohlídce místa plnění jsme dostali informaci, že zdivo objektu „SO 02 Sklep“ je částečně tvořeno pískovcovými kvádry se kterými zadavatel uvažuje pro budoucí použití.
Z projektu ani výkazu výměr však není jasné, o jaké množství se jedná.
Ve výkazu výměr je uvedena pouze položka pro kompletní demolici zdiva na m³, ale zdivo z pískovcových kvádrů je nutné postupně rozebrat, očistit a uložit, pokud mají být kvádry dále použity.
Žádáme tedy o upřesnění množství pro správné ocenění.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

V rozpočtu je počítáno s dodávkou nových kamenných šlapáků do atrií knihovny i nového kamene pro opravu pískovcové zdi. Takto žádáme účastníky nacenit v nabídkách.

S ručním bouráním suterénního zdiva pro cílené zachování pískovcových kvádrů se nepočítá. Případné použití pískovcových kvádrů z demolice suterénu plátna je však žádoucí a bude během realizace vykázáno na stavbě jako méněpráce za dodávku materiálu.

Dotaz č. 4:

Dobrý den, níže Vám zasílám doplňující dotazy od dodavatele VZT k projektové dokumentaci:

- Stoupací VZT potrubí v šachtách – Nemá být opatřeno protipožární izolací??? Protipožární izolace není specifikována ve výkazu výměr, ale píše se o ní v TZ Odst. 7.3
- V projektové dokumentaci nám chybí výkres řezů – není možné doplnit? Předpokládali bychom, že dokumentace pro provedení stavby bude řezy obsahovat. Pár řezů v půdorysech je, ale pro jasnou představu o provedení detailů je to málo.

K dotazu zadavatel uvádí následující:

Ano, potrubí v šachtách by mělo být opatřeno protipožární izolací viz. TZ. Uvedené rozměry izolace berte jako minimální, záleží na přesném výrobku, který zde nemohl být specifikován.

Ve VV omylem není uvedena, bude potřeba přibližně 45 m²

Dokumentace obsahuje veškeré informace dle platné legislativy. Dodavatel je povinen zpracovat dílenskou dokumentaci včetně tolika řezů, kolik bude zapotřebí pro zhotovení díla.

1	K	1.1.1	Vzduchotechnická í jednotka s rotačním rekuperátorem tepla, ohřívacem a chladičem, uzavírací klapky, filtrace vzduchu. 3300 m ³ /h, 200Pa	kpl	1,00000
---	---	-------	--	-----	---------

- Chlazení do VZT jednotky je vodní (= navazující profese) nebo se jedná o přímé chlazení?
V Popisu požadavků na MaR Odst A.1. je popisováno tepelné čerpadlo, ale ve výkresech ani ve výkazu výměr jsme nic takového nenalezli. ???

K dotazu zadavatel uvádí následující:

Ano, chlazení je uvažováno vodní, zdrojem chladu bude tepelné čerpadlo, které spadá do profese RTCH

2	K	1.3	Odtahový ventilátor 2B 130 m3/h	ks	1,00000
3	K	1.4	Odtahový ventilátor 3B 155 m3/h	ks	1,00000
4	K	1.5	Odtahový ventilátor volný výběr (světlík)	ks	5,00000

- Prosíme o doplnění při jaké tlakové ztrátě mají ventilátory 1.3 a 1.4 dosahovat požadovaných vzduchových výkonů (jsou to dlouhé rozvody a tyto parametry budou pro správný návrh ventilátorů zásadní). Domníváme se, že se jedná o nástřešní ventilátory podle označení 2B a 3B, protože pozice nejsou ve výkresech bohužel nejsou nikde uvedeny. Odtahové ventilátory 1.5 nejsou specifikovány vůbec! Jaké má být jejich provedení (axiální, radiální, diagonální, ...) a jaké mají mít parametry? Když si volně něco zvolíme, tak to také nemusí v konečném důsledku vůbec fungovat a to asi není správná cesta. Takové položky není možné nacenit když nejsou přesně specifikované.

K dotazu zadavatel uvádí následující:

2 K 1.3 Odtahový ventilátor 2B 130 m3/h ks 1,00000
130 m3/h při cca 180 Pa

3 K 1.4 Odtahový ventilátor 3B 155 m3/h ks 1,00000
155 m3/h při cca 180 Pa

4 K 1.5 Odtahový ventilátor volný výběr (světlík) ks 5,00000
Min. 160 m3/h při 150 Pa, je uvažován diagonální ventilátor do potrubí.

Zodpovězeno výše.

10	K	1.3.5	uzavírací SERVO klapka do potrubí různé průměry (125-400 mm)	ks	11,00000
11	K	1.3.5.1	uzavírací klapka do potrubí různé průměry (125-400 mm)	ks	6,00000
18	K	1.4.7	Přeslechový tlumič hluku Různé dimenze	ks	6,00000

- Prosíme přesně specifikovat kolik kterých má být. Podle pozic nelze ve výkresech nalézt.

K dotazu zadavatel uvádí následující:

10 K 1.3.5
uzavírací SERVO klapka do potrubí různé průměry (125-400 mm) ks 11,00000
Viz půdorysy

11 K 1.3.5.1
uzavírací klapka do potrubí různé průměry (125-400 mm) ks 6,00000
Viz půdorysy

18 K 1.4.7 Přeslechový tlumič hluku Různé dimenze ks 6,00000
DN 125

21	K	1.6.1	koncový element odtahový různé dimenze	ks	20,00000
----	---	-------	--	----	----------

- Prosíme přesně specifikovat kolik kterých má být a v jakém provedení (způsob upínání, regulace?, atd.). Podle pozic nelze ve výkresech nalézt.

K dotazu zadavatel uvádí následující:

12 ks klasický talířový ventil do SDK s regulací

5 ks plastové mřížky 200x150 pro potrubí ve světlíku .

1 ks kulaté mřížky na konec SPIRO potrubí DN125 pro technické zázemí v přízemí, regulace není nutná.

1 ks obdelníkové mřížky např 325x75 na SPIRO potrubí DN125 pro technické zázemí v přízemí, regulace není nutná.

1 ks kulaté mřížky na konec potrubí 200x250 pro odtah z openspace v přízemí, regulace není nutná.

22	K	1.6.2	odtahová mřížka 1500x100	ks	1,00000
23	K	1.6.3	přívodní mřížka 300x200	ks	5,00000
24	K	1.6.4	přívodní mřížka 600x200	ks	2,00000

- Prosíme přesně specifikovat provedení – na kruhové potrubí, na hranaté potrubí, s regulací, bez regulace? Podle pozic nelze ve výkresech nalézt.

K dotazu zadavatel uvádí následující:

22 K 1.6.2 odtahová mřížka 1500x100 ks 1,00000

Jakýkoliv VZT prostup přibližně tohoto rozměru (plochy), bez požadavku na regulaci. Místnost 1.15.

23 K 1.6.3 přívodní mřížka 300x200 ks 5,00000

Obdelníková mřížka napojena na kruhové potrubí DN125 - nastavitelné lamely.

Obdelníková mřížka napojena na potrubí 600x200 – bez požadavku na regulaci.

Zodpovězeno výše.

25	K	1.6.5	Textilní přívodní potrubí DN160	m	30,00000
26	K	1.6.6	Textilní přívodní potrubí DN180	m	11,00000
27	K	1.6.7	Textilní přívodní potrubí DN250	m	12,00000

28	K	1.6.8	Odtahové čtyřhranné textilní potrubí DN160	m	1,00000
29	K	1.6.9	Odtahové čtyřhranné textilní potrubí DN180	m	1,00000

- Dle informace předního českého výrobce není možné zaoblené textilní potrubí vyrobit jak je namalované, leda by ten oblouk nedistribuoval vzduch. Oblouk by musel být „vyskládaný“ z krátkých přímých kusů a malých kolen (klínků) a instalovaný pomocí profilů. Toto atypické řešení nebylo s výrobcem ani konzultováno v rámci projektu.

K dotazu zadavatel uvádí následující:

Bylo uvažováno vyskládání ze segmentů délky, který vybraný výrobce určí jako vhodný a schopný dodat. Standardně lze uvažovat segmenty délky 1 metr.

31	K	1.7.2	Plastové potrubí lepené 600/200	m	22,00000
----	---	-------	---------------------------------	---	----------

- Jaký je důvod použití lepeného plastového potrubí? Je možné zhotovit alternativně např. z nerezů?

K dotazu zadavatel uvádí následující:

Potrubí musí být odolné uložení v zemi a bez přírubových spojů

36	K	1.7.7	Dopojovací flexi potrubí	m	13,00000
----	---	-------	--------------------------	---	----------

- Jaká dimenze? Případně prosíme rozepsat pokud se jedná o více dimenzí.

K dotazu zadavatel uvádí následující:

Jednotná DN 125.

37	K	1.7.8	Tepelná izoalce potrubí 40mm	m	42,00000
----	---	-------	------------------------------	---	----------

- Tepelná izolace uvedená v běžných metrech je dost nestandardní. Muselo by být uvedeno na jaká dimenze potrubí je izolací opatřena, pak lze spočítat. Nemá to být 42 m2? Pokud ne, tak prosíme o doplnění dimenze potrubí.

K dotazu zadavatel uvádí následující:

Ano, jedná se o 42 m2

38	K	15.2	Požární radiální ventilátor průtok 3300 m3/h, tlak 300Pa	ks	1,00000
----	---	------	--	----	---------

- Jedná se o ventilátor ve standardním provedení pro větrání CHÚC? Označení „požární“ je poněkud zavádějící.

K dotazu zadavatel uvádí následující:

Jedná se o ventilátor pro větrání CHÚC.

40	K	15.4	nasávací a vypouštěcí mřížky 700/400	ks	2,00000
----	---	------	--------------------------------------	----	---------

- Prosíme přesně specifikovat provedení – na kruhové potrubí, na hranaté potrubí, s regulací, bez regulace? Podle pozic nelze ve výkresech nalézt.

K dotazu zadavatel uvádí následující:

Jedná se o mřížky na hranaté potrubí větrání CHUC 700x400 mm.

Je upraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 5:

Dotaz č. 1

Elektro kompletace – koncové prvky (zásuvky, vypínače):

Dle specifikace výrobků popsaných v technické zprávě usuzujeme, že je v PD navržena řada Levit výrobce ABB. Současně je však popsán požadavek na materiál DUROPLAST, což je však v přímém rozporu. Pokud dodržíme požadavek na materiál DUROPLAST, tak není možnost dodat např. dvojzásuvky atd. Pokud dodržíme požadavek na barvu a rozměry, které odpovídají zmíněné řadě Levit, tak nedokážeme dodržet požadavek na DUROPLAST.

Prosíme tedy zadavatele o upřesnění, co je požadováno a to i s ohledem na kompletnost škály výrobků v dané designové řadě výrobce.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Specifikace koncových prvků je v technické zprávě uvedena správně. Nepřesně je ve výkazu výměr uveden pojem „dvojzásuvka“.

Žádná dvojzásuvka se v projektu nevyskytuje, jedná se o klasické zásuvky ve dvojrámečku.

Je upraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 6:

Dobrý den,

prosím o odpověď k dotazu: typ vnitřní rohože

Ve VV je uvedeno - vnitřní provedení hliník 17 mm ale ve výpisu prvků je celoplošná textilní 17 mm vč vyobrazení.

Pokud by zůstali hliníkové, nebylo by rozumnější mít obě ve stejné výšce např 22 mm a neřešit 2x výšku podkladu?

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Rohož pro hrubé čištění, stejně tak pro jemné čištění mají výšku 17mm.

Určitě platí specifikace v tabulce ostatních prvků A20 a A21.

Ve výkazu výměr je u A20 v textu uvedena zavádějící výška, ale správně je uveden odkaz na výrobek A20.

Je upraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 7:

Dobrý den,

žádáme jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Elektroinstalace – silnoproud

Žádáme o doplnění specifikace u těchto svítidel. Nejsou popsána v „D.1.4.3_21_Kniha svítidel“

146	M	Pol64	Svitidlo index S4 - viz. Kniha svítidel	ks	2,00
148	M	Pol650	Nouzové svítidlo, IP44, náhradní zdroj 180 min.	ks	3,00

2) Elektroinstalace – slaboproud

Žádáme o upřesnění položky „Ochrana knihovního fondu“.

Pro správné nacenění komponentů této položky je třeba vědět jaký knihovnický systém bude knihovna používat – komerční (LANius, Clavius, Cosmotron.apod.) nebo open source (Evergreen)? Bude mít knihovna také bibliobox s čidlem na RFID? Pokud nebude knihovna nakupovat systém nový a budou se jednotlivé komponenty připojovat ke stávajícímu, tak má investor resp. knihovna ve stávající smlouvě předem stanovené poplatky za instalace, zprovoznění a zaškolení pro instalaci položek ochrany knihovního fondu. To vše vyplývá z velikosti knižního fondu knihovny, který je pro správné nacenění této položky také potřeba znát.

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:

Ad1) Svítidlo S4 a nouzové venkovní svítidlo bylo doplněno do Knihy svítidel.

Zadavatel přikládá upravenou přílohu Projektové dokumentace – Knihu svítidel.

Ad2):

- Turnovská knihovna má knihovní fond o velikosti 50 tisíc jednotek.
- V současné době používáme open-source KOHA jako knihovnický program a určitě chceme u tohoto systému zůstat i v nové knihovně
- RFID v současné době nepoužíváme, ale do nové budovy ho plánujeme implementovat. V dokumentaci je navržen.
- Bibliobox však nemusí být napojen na RFID systém.

Dotaz č. 8:

Žádáme o informaci, co všechno obsahuje položka „Informační systém“ popřípadě, kde v dokumentace specifikace.

K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:

Položka „Informační systém“ byla odstraněna z výkazu výměr. Bude řešeno následně v rámci vybavení mimo stavbu knihovny. Viz odpověď na dotaz č. 2 v rámci Vysvětlení ZD č. 2.

II.

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce, aby zamezil případným nejasnostem ve výkladu zadávacích podmínek a **upřesňuje rozsah staveniště.**

Zadavatel po dohodě s majitelem sousedního pozemku (Kulturní centrum Turnov s.r.o.) povolí pro účely stavby využití části hlediště letního kina, konkrétně části pozemků p.č. 623/9 a 662/2 v k.ú. Turnov v rozsahu dle přiložené skici.

Uvedené části pozemků budou k dispozici pro účely zařízení staveniště včetně skládky materiálů, mezideponií suti a zeminy, pojezdu těžké techniky.

Vjezd techniky bude umožněn stávajícím vjezdem ze Skálovy ulice.

Použitá část pozemků musí být pro obnovení provozu letního kina **vyklizena a uvedena minimálně do původního stavu nejpozději 30. 5. 2025.**

Zadavatel upozorňuje, že mu není známo složení podkladových vrstev pod povrchy na uvedených pozemcích.

Absence únosných vrstev může vést k nadměrnému poškození povrchů a následné nutnosti větších rekonstrukčních prací.



III.

Změna smlouvy o dílo

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce, aby zamezil případným nejasnostem ve výkladu zadávacích podmínek a **upřesňuje vzhledem úpravě rozsahu staveniště dobu plnění ve smlouvě o dílo.**

Zadavatel opravil bankovní spojení ve smlouvě o dílo a dále

Článek III odst. 3.1. se nahrazuje zněním:

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 15 dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín zahájení prací: **do 5 dnů** po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: nejpozději **do 600 dnů** ode dne předání staveniště zhotoviteli

Zadavatel stanovil **milníky**, které požaduje dodržet pod sankcemi:

ukončení hrubé stavby	Do 360 dnů od předání staveniště
zateplení fasád, dokončení úprav pódia v prostoru letního kina	Do 530 dnů od předání staveniště

Dílo je ukončeno převzetím díla ze strany zadavatele bez vad a nedodělků, byť by se mělo jednat o nedodělky a vady, které nebudou překážkou k užívání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek VIII. Podmínky provádění díla

odst. 8.29 se nahrazuje zněním:

8.29 Zhotovitel je povinen vyklidit a protokolárně předat objednateli:

- a. Vymezená část letního kina na pozemcích p.č. 623/9 a 662/2 v k.ú. Turnov nejpozději do 30.5.2025. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- b. Ostatní část staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

Zadavatel přikládá upravený závazný vzor Smlouvy o dílo.

IV.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Příloha ZD č. 2_Smlouva o dílo_2023_10_13
- Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace – Příloha ZD č. 4.1_Položkový rozpočet_stavba_2023_10_12
- Část Přílohy č. 3.1 zadávací dokumentace - PD_stavba - výkres statika - schody D_1_2_08_Turnov_knihovna_statika_DPS_3np_tvar_rev01
- Část Přílohy č. 3.1 zadávací dokumentace - PD_stavba - D.1.4.3_21_Kniha svítidel_rev01
- Příloha č. 6 zadávací dokumentace – Příloha ZD č. 6_Návrh harmonogramu stavby_2023_10_13

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. Nepoužití těchto aktualizovaných příloh bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

V.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 16. 11. 2023, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Příloha ZD č. 2_Smlouva o dílo_2023_10_13
- Příloha č. 2 - Příloha ZD č. 4.1_Položkový rozpočet_stavba_2023_10_12
- Příloha č. 3 - Část Přílohy č. 3.1 zadávací dokumentace - PD_stavba - výkres statika - schody
D_1_2_08_Turnov_knihovna_statika_DPS_3np_tvar_rev01
- Příloha č. 4 - Část Přílohy č. 3.1 zadávací dokumentace - PD_stavba - D.1.4.3_21_Kniha
svítidel_rev01
- Příloha č. 5 - Příloha ZD č. 6_Návrh harmonogramu stavby_2023_10_13

V Brně dne 13. 10. 2023

Za zadavatele – Město Turnov:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci