



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz/profile_display_2.html
Identifikace projektu:	Název projektu: Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov registrační číslo CZ.06.04.04/00/22_001/0000001

Název zadavatele:	Město Turnov
Sídlo zadavatele:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen:	Ing. Tomáš Hocke, starosta města
IČO:	00276227
DIČ:	CZ00276227

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 17. 10. 2023 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 1:

dobrý den,

tímto bych se chtěla dotázat k rozpočtové položce: stavebně technický průzkum

Příloha ZD č. 4.1_Položkový rozpočet_stavba.xlsx

List: ST – Statická část

Sekce: OST

Položka č. 93.

93 K 2 Vypracování podrobného stavebně technického průzkumu stávajícího objektu kpl 1,00000

prosíme o podrobnou definici rozsahu této položky k ocenění

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Položka ve VV se týká konstrukcí stávajícího pódia letního kina.

Předpokládáme, že se pódium bude vybourávat pouze v nezbytně nutné vzdálenosti od novostavby knihovny.

Stavebně-technický průzkum by měl tedy zjistit stav pódia a suterénních konstrukcí, které budou zachovány.

Jedná se tedy o geometrii, materiály a stav podia:

- a. sondy k základům - zjištění hloubky základové spáry
- b. skladby (materiály) a tloušťky nosných svislých i vodorovných konstrukcí
- c. podium má být částečně opatřeno novou podlahou včetně stropní desky tzn. zjistit pevnost, a hlavně stav stávajících stěn a dalších nosných konstrukcí včetně případných poruch
- d. technické řešení stropu podia (i v místě, které zůstává zachováno)

V Brně dne 18. 10. 2023

Za zadavatele – Město Turnov:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci