



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Název veřejné zakázky:	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz/profile_display_2.html
Identifikace projektu:	Název projektu: Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov registrační číslo CZ.06.04.04/00/22_001/0000001

Název zadavatele:	Město Turnov
Sídlo zadavatele:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen:	Ing. Tomáš Hocke, starosta města
IČO:	00276227
DIČ:	CZ00276227

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 25. 10. 2023 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazu:

- Domníváme se, že ve VV dochází k duplicitě požárního osvětlení. Jeden požární světlík se nachází ve VV ASŘ - Ostatní konstrukce a práce, bourání - položka č.70 a pak je tento světlík ve VV VZT v požárním větrání.

Prosíme tedy o vysvětlení. Děkuji

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Byla zrušena položka z dílu VZT č.41 uvedená pod kódem 15.5 (duplicita k pol. díl ASŘ č. 70 uvedené pod kódem A08).

41	K	15.5	Požární automaticky otvíravý světlík 0,25 m2	kpl	1,00		0,00	
----	---	------	---	-----	------	--	------	--

U položky z dílu ASŘ č.70 uvedené pod kódem A08 doplněn do poznámky k položce text „Min. plocha otevření je 0,25 m2.“.

70	K	A08	D+M požárního automatického otvíravého světlíku rozměru 1000x1000mm, materiál: hliníkový profil, barva světle šedá, vč. skrytého kotvení a vč. příslušenství a doplňků dle tabulky ostatních prvků	ks	1,00		0,00	
----	---	-----	---	----	------	--	------	--

Poznámka k položce:

*Součástí dodávky budou veškeré
kotevní prvky, ukončovací prvky a
napojovací prvky na konstrukci. V
rámci vzorku budou osazeny
kompletační a ukončovací prvky,
dilatační a přechodové lišty, sokly
apod. Více v tabulce D.1.1.29 pozn.:
světlík ovládaný systémem EPS
tloušťka tepelné izolace v místě
světlíku cca 230mm*

Min. plocha otevření je 0,25 m2.

Zadavatel přikládá upravený položkový rozpočet.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace – Příloha ZD č. 4.1_Položkový rozpočet_stavba_2023_10_25

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Příloha ZD č. 4.1_Položkový rozpočet_stavba_2023_10_25

V Brně dne 25. 10. 2023

Za zadavatele – Město Turnov:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci