



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Název veřejné zakázky:	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz/profile_display_2.html
Identifikace projektu:	Název projektu: Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov registrační číslo CZ.06.04.04/00/22_001/0000001

Název zadavatele:	Město Turnov
Sídlo zadavatele:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen:	Ing. Tomáš Hocke, starosta města
IČO:	00276227
DIČ:	CZ00276227

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 1. 11. 2023 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

Dotaz č. 1:

V položkovém rozpočtu Příloha ZD č.4.1._Položkový rozpočet_stavba_23_10_25.xlsx v záložce Statická část je položka:

21	M	58932937	beton C 25/30 XC2-CI kamenivo frakce 0/22 S3	m3	316,30
----	---	----------	--	----	--------

Prosíme o kontrolu objemového množství betonu, uvedené množství nemůže odpovídat velikosti navržených pilot.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Byla chybně vykázána celková délka pilot místo objemu betonu. V rozpočtu opraveno a přepočteno na m3.

21	M	58932937	beton C 25/30 XC2-CI kamenivo frakce 0/22 S3	m3	89,43
	W		P*0,3*0,3*316,3		89,43

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

žádáme o upřesnění položky č. 72

- výrobek A14 D+M hydrantu, v rozpočtu je 1 kus, ale v tabulce ostatních výrobků 4kusy.

Platí tabulka výrobků nebo položka v rozpočtu ?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Počet kusů hydrantu byl v rozpočtu opraven na 4ks. Platí tedy počet z tabulky ostatních výrobků.

72	K	A14	D+M skříňové požární hydrant označení D25/30, rozměr 650x650x285mm, ostatní specifikace dle tabulky ostatních výrobků	kus	4,00
	W		"A14" 4		4,00

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace – Příloha ZD č. 4.1_Položkový rozpočet_stavba_2023_11_01

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 5. 12. 2023, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Příloha ZD č. 4.1_Položkový rozpočet_stavba_2023_11_01

V Brně dne 1. 11. 2023

Za zadavatele – Město Turnov:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci