



Řezy uložení kabelu VO

Jedná se o ilustrativní řezy, při uložení kabelu do chodníku nebo komunikace bude dodržena plná skladba profilu dle TP 170, kabelové rýhy budou provedeny v souladu s TP146.



Pozici křížení nad/pod sítí určuje správce/správce sítě, musí být však splněno i minimální krytí vedení VO.

POZOR!
PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH (OP):
VODOVODU, PLYNOVODU, KANALIZACE, SDĚLOVACÍCH
VEDENÍ A EL.SÍTÍ NN



POZOR !
PRÁCE V OCHRAN.PÁSMU SDĚLOVACÍCH VEDENÍ, EL.SÍTÍ NN
KANALIZACE, VODOVODU A PLYNOVODU, OP VODNÍHO ZDROJE

Kóty v milimetrech
Při souběhu nebo křížení podzemních vedení dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dále ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Pokládka výstražných fólií k identifikaci podzemních vedení technického vybavení dle ČSN 73 6006(8/2003).

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS