



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Ing. Jiří Šklíba
Nová Pasířská 33
466 01 Jablonec nad Nisou

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2022/037006

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677

HRADEC KRÁLOVÉ
9.8.2022

Výstavba příjezdové komunikace k základně IZS Vesecko – Turnov na pozemcích parc.č. 850/9, 976/3, 851/1, 708/12, 702/1, 950/4 a 702/3, k.ú. Daliměřice

Dne 8.8.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované Ing. Šklíbou (4/2022) se jedná o výstavbu příjezdové komunikace k základně IZS Vesecko – Turnov na pozemcích parc.č. 850/9, 976/3, 851/1, 708/12, 702/1, 950/4 a 702/3, k.ú. Daliměřice. Stavba je navržena jako pojížděná komunikace šířky 6,5 m s a k ní přilehlá společná stezka pro cyklisty a chodce s konstantní šířkou 3 m. Dešťové vody budou jímány celkem 11 ks standardních uličních vpustí s kalovým prostorem a 11 ks s obrubníkovou mříží s kalovým prostorem. Dešťová kanalizace o celkové délce cca 383 m bude svedena do retenční podzemní jímky o objemu 78 m³. Jímka bude doplněna betonovou šachtou půdorysného rozměru 1 x 1 m s nerezovým vírovým ventilem s řízeným odtokem 3 l/s. Vyústění dešťové kanalizace je navrženo do přeložky splaškové kanalizace (SO 300). Řešená lokalita se nachází na levém břehu vodního toku Odolenovický potok (IDVT: 10185614) ve správě Lesů ČR, státní podnik. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavebníkem akce je Město Turnov.

O stanovisko **správce vodního toku** Odolenovický potok požádejte Lesy ČR, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1960 - Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 684348, X: 993293.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Pro hospodaření s dešťovými vodami požadujeme dodržet normy TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
 - Při výstavbě a provozem nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje